

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:
Identifikační číslo zakázky:
Identifikační údaje o zadavateli

Dodávka RTG přístrojů pro MMN a.s.
Z2022-018629

Název:
Sídlo:
IČO:
Veřejná zakázka podle předmětu:
Forma zadávacího řízení:

MMN a.s.
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
05421888
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel tímto poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Dodavatelům byla umožněna prohlídka místa budoucího plnění (všech přístrojů, vč. prostor, ve kterých jsou umístěny, ovladoven, šaten a dalších přílehlých prostor, vč. chodeb pro trasování). Z prohlídky místa budoucího plnění vyplynula následující doplnění a informace, které zadavatel poskytuje (zveřejňuje) formou vysvětlení zadávací dokumentace.

DOPLNĚNÍ A INFORMACE:

1. Místnost 118 – skiografie

Napájecí kabel CYKY 4 x 35 rozváděče RD 2 v délce cca 11 m je přiveden z rozvodny 006 v 1. PP, kde je odjištěn jističem 100 A.

Místnost 141 – skiaskopie

Napájecí kabel CYKY 4 x 50 rozváděče RD 3 v délce cca 15 m je přiveden z rozvodny 006 v 1. PP, kde je odjištěn jističem 125 A

2. V upravovaných místnostech zadavatel požaduje nové datové rozvody kategorie 6A, zakončené v RACKOVÉ skříni umístěné v místnosti 117.
3. Zadavatel požaduje snížení stropů o cca 25 cm, montáž podhledů se stmívatelným LED osvětlením odpovídajícím normě.
4. V souvislosti s podhledy zadavatel požaduje řešení vzduchotechniky, úpravu vyústění vzduchotechniky a zajištění nastavitelné teploty. Dodavatel technologie zajistí chlazení nástěnnými chladicími jednotkami.
5. Zadavatel požaduje výměnu linolea (sjednocení) v ovladovně, vyšetřovně, v kabinkách, rozměry místností jsou uvedeny ve stavební dokumentaci, která bude přílohou zveřejněného vysvětlení. Výměna se bude týkat místností 118 (zde i výměna dvoukřídlých dveří s olověnou výplní, vč. zárubní), 119, 120, 121, 122, 123, 140, 141.

6. Zadavatel upřesňuje, že podlahy tvoří cca 15 cm silný beton a linoleum, stropy předepjaté panely SPIROL 250.

7. Zadavatel doplňuje výkresy, Příloha 1-4246-PP-130-1.NP - ŘEŠENÍ PODHLEDŮ a Příloha 2 - RDGO – ŘEZ.

8. Zadavatel požaduje omítky s protiradiační ochranou ve všech místnostech, kde je to nezbytné k ochraně pacientů a personálu.

9. Zadavatel požaduje provedení stavebních úprav a montáž (umístění) přístrojů v pořadí 1) skiagraf, 2) skiaskop.

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Z důvodu změny zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **13. 07. 2022** Čas: **10:00 hodin**

Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **13. 07. 2022** Čas: **10:01 hodin**

Přílohy:

Příloha 1-4246-PP-130-1.NP - ŘEŠENÍ PODHLEDŮ

Příloha 2 - RDGO - ŘEZ