TABULKY VÝROBKŮ

HLAVNÍ KATALOG

Revize 01 - Zrušena specifikace výplně protipožárních dveří (DPO/01;DP1/01-02;DP3/01-04); Zrušena specifikace kování O3/02; Doplnění specifikace okna proti pádu O2/09 a O3/03 - leden 2023

±0,000 = 346,487 m. n. m. (Bpv)

Investor:	MMN, a.s. Metyšova č. p. 465, 514 01, Jilemnice IČO: 054 21 888
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
Místo stavby:	p.p.č. 521, k. ú. Semily [747246] 3. května č. p. 552, 513 01, Semily, Česko
Kraj:	Liberecký kraj
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
HIP:	Ing. Jindřich Lechovský, Ing. Miroslav Fejfar
Projektant:	Ing. Jan Simon
Odpovědný projektant:	Ing. Jindřich Lechovský, Ing. Miroslav Fejfar
Název stavby:	Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily MMN, a.s. - Nemocnice Semily
Stavební objekt:	SO 01 - Nový stav Stavební úprava s nástavbou a přístavbou Bílý pavilon
Část dokumentace:	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Název dokumentu :	Tabulky výrobků

Datum:	květen 2022
Číslo zakázky:	2111
Autorizace:	Paré č.:
Číslo dokumentu:	Měřítko:
90	-

OSTATNÍ VÝROBKY

POZNÁMKY:
Před zadáním do výroby budou na místě zaměřeny skutečné rozměry.
Dodávka bude včetně kotvení prvků k hrubé stavbě.
Statika jednotlivých prvků a dimenze kotvení budou v souladu s ČSN a budou součástí výrobní dokumentace.
Povrchové úpravy jsou součástí dodávky. Porvedení bude v souladu s ČSN.
Veškeré prvky a jejich příslušenství budou s dostatečným časovým předstihem vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení.

OSTATNÍ VÝROBKY

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	Ozn.	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	CELKEM (m)
OVx xx..	VĚTRACÍ MŘÍŽKA PLASTOVÁ KRUHOVÁ	OVO 01	Ø150mm	2	
		OVO 02	Ø200mm	2	
		OVO 03	Ø175mm	2	
OVO 04	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - DLE PBŘ -ROZMÍSTĚNÍ VIZ JEDNOTLIVÉ PŮDORYSY -PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - PHP S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A - PRÁŠKOVÝ			2	
OVO 05	POTRUBÍ PRO ODVOD RADONU -DRENÁŽNÍ PVC POTRUBÍ FLEXI - PERFOROVANÉ - DN100				65
	-DRENÁŽNÍ ZÁSLEPKA DN100 - PVC FLEXI POTRUBÍ			16	
	-DRENÁŽNÍ SPOJKA DN100 NA PVC KG DN110			12	
	-SEDLOVÁ ODBOČKA DN100/100 - 90°			3	
	-PVC KG DN110				30
	-PVC KG DN160				40
	-ODBOČKA PVC KG SYSTÉM - 160/110 - 87°			3	
	-KOLENO PVC KG DN160 - 87°			2	
OVO 06					
OVO 07	OCELOVÁ CHRÁNIČKA		Ø60,3x2,9 - 850mm	2	

OSTATNÍ VÝROBKY

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	Ozn.	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	CELKEM (m)
OV1 01	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - DLE PBŘ -ROZMÍSTĚNÍ VIZ JEDNOTLIVÉ PŮDORYSY -PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - PHP S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A - PRÁŠKOVÝ			6	
OV1 02	VNITŘNÍ SAMOČISTÍCÍ ROHOŽ - textilní v kovovém rámečku včetně podkladní hydroizolační stěrky 		2000x2000mm	1	
OV1 03	VNITŘNÍ SAMOČISTÍCÍ ROHOŽ - textilní v kovovém rámečku včetně podkladní hydroizolační stěrky 		1000x2000mm	2	
OV1 04	MOBILNÍ SKLÁDACÍ PŘÍČKA TL. 100mm - VE VODÍCÍ KOLEJNICI MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ - FIXACE KLIKOU - HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ KOLEJNICE VELIKOST DLE PŘEDPISU VÝROBCE -VÝPLŇ PLNÁ Z LTD BÍLÁ, S VNITŘNÍ AKUSTICKOU IZOLACÍ Rw=37dB - RÁM KOMBINOVANÝ OCEL+HLINÍK - PANELY - STANDARDNÍ PANEL + PANEL TELESKOPICKÝ - TYP PARKOVÁNÍ DLE OBRÁZKU → -KOLEJNICE S DVOUBODOVÝM ZAVĚŠENÍM - DODÁNO VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 		2500x3000mm	1	
OV1 05	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK STĚNY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ EW30-DP1		600x600mm	1	
OV1 06	KUCHYŇSKÁ LINKA - TYPIZOVANÁ SESTAVA (HORNÍ + DOLNÍ DÍL) MDF LAKOVANÁ, KORPUS DTD LAMINO -LAMINOVÁ DESKA - BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA		38x600x2500mm	1	
	-KUCHYŇSKÝ DŘEZ GRANITOVÝ VČ. ODKAPU, ODPADU		500x780mm	1	
	-ZÁVĚSNÁ LIŠTA HORNÍCH SKŘÍŇEK + KOTEVNÍ PRVKY(VRUTY + HMOŽDINKY)		2000mm	2	4
	-SKŘÍŇKY DOLNÍ - SESTAVA VČ. ÚCHYTEK,NOŽIČEK A DOLNÍHO BEDNĚNÍ		2500mm	1	
	-SKŘÍŇKY HORNÍ - SESTAVA VČ. ÚCHYTEK		2500mm	1	
	-TĚSNÍCÍ LIŠTA KE KUCHYŇSKÉ DESCE VČ. KONCOVEK		3000mm	2	6
OV1 07	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - DLE PBŘ -ROZMÍSTĚNÍ VIZ JEDNOTLIVÉ PŮDORYSY -PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - PHP S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 55B - SNĚHOVÝ			1	
OV1 08	PODKLADNÍ PROFIL -TYP PIR -DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LD=0,08 W/MK -ÚNOSNOST PROFILU V TLAKU 5,5-7,5MPA		80x200mm	1	28

OSTATNÍ VÝROBKY

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	Ozn.	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	CELKEM (m)
OV2 01	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - DLE PBŘ -ROZMÍSTĚNÍ VIZ JEDNOTLIVÉ PŮDORYSY -PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - PHP S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A - PRÁŠKOVÝ			4	
OV2 02	MOBILNÍ SKLÁDACÍ PŘÍČKA TL. 120mm - VE VODÍCÍ KOLEJNICI MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ - FIXACE KLIKOU - HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ KOLEJNICE VELIKOST DLE PŘEDPISU VÝROBCE -VÝPLŇ PLNÁ Z LTD BÍLÁ, S VNITŘNÍ AKUSTICKOU IZOLACÍ Rw=47dB - RÁM KOMBINOVANÝ OCEL+HLINÍK - PANELY - STANDARDNÍ PANEL + PANEL TELESKOPICKÝ+DVEŘNÍ PANEL - TYP PARKOVÁNÍ DLE OBRÁZKU ⟶ - KOLEJNICE S DVOUBODOVÝM ZAVĚŠENÍM - DODÁNO VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 		2890x5500mm	1	
OV2 03	KUCHYŇSKÁ LINKA - TYPIZOVANÁ SESTAVA (HORNÍ + DOLNÍ DÍL) MDF LAKOVANÁ, KORPUS DTD LAMINO -LAMINOVÁ DESKA - BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA		38x600x2500mm	1	
	-KUCHYŇSKÝ DŘEZ GRANITOVÝ VČ. ODKAPU, ODPADU		500x780mm	1	
	-ZÁVĚSNÁ LIŠTA HORNÍCH SKŘÍNĚK + KOTEVNÍ PRVKY(VRUTY + HMOŽDINKY)		2000mm	2	4
	-SKŘÍŇKY DOLNÍ - SESTAVA VČ. ÚCHYTEK,NOŽIČEK A DOLNÍHO BEDNĚNÍ		2500mm	1	
	-SKŘÍŇKY HORNÍ - SESTAVA VČ. ÚCHYTEK		2500mm	1	
	-TĚSNÍCÍ LIŠTA KE KUCHYŇSKÉ DESCE VČ. KONCOVEK		3000mm	2	6
OV2 04	KUCHYŇSKÁ LINKA - UPRAVENA PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU POLOHOVATELNÁ ZAKÁZKOVÁ VÝROBA POŽADAVKY: -VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ PRACOVNÍ PLOCHA -OSAZEN ERGONOMICKÝ OVLADAČ PRO NASTAVENÍ VÝŠKY PRACOVNÍ DESKY A SKŘÍNĚK -JEDNODUŠE PŘÍSTUPNÉ HORNÍ SKŘÍŇKY VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ S MOŽNOSTÍ VYSUNUTÍ -LINKA BUDE DOPLNĚNA PLNĚ POSUVNÝM ZÁSUVKOVÝM KONTEJNEREM -SOUČÁSTÍ LINKY BUDOU VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE ČTYŘPLOTÝNKOVÁ DESKA, MYČKA A LEDNICE -SOUČÁSTÍ BUDE ROVNĚŽ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ PLOCHY LED PÁSKY				
	SOUČÁSTI: -ERGONOMICKÝ OVLADAČ PRO NASTAVENÍ VÝŠKY			1	
	-VÝSUV PRO POLOHOVÁNÍ PRACOVNÍ DESKY			1	
	-VÝSUV HORNÍCH SKŘÍNĚK			1	
	-KOLEJNICE PRO POLOHOVÁNÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK			1	
	-KOLEJNICE PRO POLOHOVÁNÍ PRACOVNÍ DESKY			1	
	-ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER			1	
	-LAMINOVÁ DESKA - BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA		38x600x4900mm	1	
	-KUCHYŇSKÝ DŘEZ GRANITOVÝ VČ. ODKAPU, ODPADU		500x780mm	1	
	-ČTYŘPLOTÝNKOVÁ VARNÁ DESKA ELEKTRICKÁ			1	
	-SKŘÍŇKY DOLNÍ - SESTAVA			1	
	-SKŘÍŇKY HORNÍ - SESTAVA			1	
	-TĚSNÍCÍ LIŠTA KE KUCHYŇSKÉ DESCE		3000mm	3	9
	-VESTAVNÁ MYČKA NA NÁDOBÍ			1	
	-DIGESTOŘ			1	
	-LEDNICE			1	
	-PŘÍSLUŠENSTVÍ: a)Úchytky - lesklý chrom b)Nožičky - dle výrobce c)Kotevní materiál (vruty, šrouby, atd) d)Odpadní potrubí k dřezu, myčce e)Bednění dolních skříněk f) Zásuvkový systém g) Osvětlení kuchyňské plochy -LED pásky h Koncovky těsnících lišt			1	
OV2 05	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK STĚNY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ EW30-DP1		600x600mm	1	
OV2 06	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - DLE PBŘ -ROZMÍSTĚNÍ VIZ JEDNOTLIVÉ PŮDORYSY -PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - PHP S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 55B - SNĚHOVÝ			1	

OSTATNÍ VÝROBKY

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	Ozn.	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	CELKEM (m)
OV2 07	BUDKA PRO NETOPÝRY -Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU -VHODNÁ DO KZS -KONSTRUKCE SAMOČISTÍCÍ A BEZÚDRŽBOVÁ -VNITŘEK BUDKY BUDE MÍT DOSTATEČNĚ DRSNÝ POVRCH PRO SNADNÝ POHYB NETOPÝRŮ BUDKA DLE POŽADAVKŮ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MUSÍ SPLNIT: -NEPRŮLEZNÁ BUDKA -SCHVÁLENO ČESKOU SPOLEČNOSTÍ PRO OCHRANU NETOPÝRŮ 		420x500x100mm	6	
OV2 08	PODKLADNÍ PROFIL -TYP PIR -DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LD=0,08 W/MK -ÚNOSNOST PROFILU V TLAKU 5,5-7,5MPA		140x200mm	1	28
OV2 09	PODKLADNÍ PROFIL -TYP PIR -DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LD=0,08 W/MK -ÚNOSNOST PROFILU V TLAKU 5,5-7,5MPA		160x320mm	1	20
OV2 10	REVIZNÍ DVÍŘKA -NEREZOVÁ -BÍLÉ LAKOVÁNÍ -UZAMYKATELNÁ -OSAZENÍ VČETNĚ RÁMU 		300x500mm	2	

OSTATNÍ VÝROBKY

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	Ozn.	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	CELKEM (m)
OV3 01	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - DLE PBŘ -ROZMÍSTĚNÍ VIZ JEDNOTLIVÉ PŮDORYSY -PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - PHP S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A - PRÁŠKOVÝ			8	
OV3 02	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - DLE PBŘ -ROZMÍSTĚNÍ VIZ JEDNOTLIVÉ PŮDORYSY -PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - PHP S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 55B - SNĚHOVÝ			1	
OV3 03	PROTIPOŽÁRNÍ PŮDNÍ SCHODY EW30-DP3 VYBAVENÍ/POŽADAVKY: -KOVOVÝ ŽEBŘÍK -PROTISKLUZNÉ STUPNĚ -MADLO PRO SNADNĚJŠÍ VÝSTUP -GUMOVÉ PATKY -ZATÍŽITELNOST MIN. 150kg -POŽÁRNÍ KLASIFIKACE DLE ČSN EN 13501-2 -SPLNĚNÍ NORMY ČSN EN 14975 - PŮDNÍ SCHODY ŽEBŘÍKOVÉHO TYPU 		700x1400mm	1	
OV3 04	PROTIHLUKOVÁ CLONA O MINIMÁLNÍ PLOŠNÉ HMOTNOSTI 10kg/m^2 - VENKOVNÍ -VÝŠKA 2400mm -SKELET JE TVOŘEN POZINKOVANÝM LAKOVANÝM PLECHEM - BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA -VÝPLŇ JE SLOŽENA Z CERTIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ NA ZÁKLADĚ AKUSTICKÝCH POŽADAVKŮ ZDROJE -JÁDRO PANELU JE CHRÁNĚNO FÓLIÍ -STĚNA BUDE DODÁNA VČ. NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE - VIZ Z3/05		100x2400x4770mm	1	
OV3 05	PODKLADNÍ PROFIL -TYP PIR -DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LD=0,08 W/MK -ÚNOSNOST PROFILU V TLAKU 5,5-7,5MPA		240x270mm	1	9
OV3 06	SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY -DESKY HPL TL. 13mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TL. 0,3mm Z MELANINU v. 1880mm -NEREZOVÉ STOJKY PRO PODEPŘENÍ DESEK v.150mm -ZPEVNĚNÍ DESEK SHORA POMOCÍ HLINÍKOVÉ U PROFILU -UZAVÍRÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU JE ZABEZPEČENO NEREZOVÝMI PANTY A KOVÁNÍM ILUSTRATIVNÍ FOTO			8(pol).	
OV4 01	VĚNTILAČNÍ HLAVICE ROTAČNÍ PRO ODVĚTRÁNÍ RADONU DN160 -POZINK PLECH -VČETNĚ TĚSNÍCÍ MANŽETY			2	
OV4 02	VĚTRACÍ HLAVICE (TZB) + TĚSNÍCÍ MANŽETA DN 100-110mm - PRO PROSTUPY STOUPACÍCH POTRUBÍ KANALIZACE. UKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ 0,5m NAD STŘEŠNÍ ROVINOU - DODÁVKA VĚNTILAČNÍCH HLAVIC ZTI VIZ ČÁST D.1.4. (ZNAČENO - VH)			13	

OSTATNÍ VÝROBKY - STŘEŠNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS
OS 01	 	PLASTOVÝ SVĚTLÍK - NEOTVÍRAVÝ, PEVNÉ ZASKLENÍ RÁM: -VÍCEKOMOROVÉ PVC ZASKLENÍ: -IZOLAČNÍ TROJSKLO -ZVÝŠENÁ NOSNOSTÍ -PROTISKLUZOVÝM POVRCHEM -VNĚJŠÍ LAMINACÍ -BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA P2A OPLÁŠTĚNÍ: V RÁMU VLOŽEN TERMOIZOLAČNÍ MATERIÁL Ug = 0,50 W/m^{2}K Uw = 0,70 W/m^{2}K BARVA: INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - MONTÁŽNÍ RÁM PRO VYROVNÁNÍ VÝŠKY PODLAHY 2.NP - VIZ DETAILY	2.NP	2
OS 02	 	STŘEŠNÍ OKNO PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA - KYVNÉ PLOCHA OKNA MUSÍ SPLNIT VELIKOST OTVORU MIN. 1,5m^2 CERTIFIKACE DLE ČSN EN 12 101-2 OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ EPS RÁM/KŘÍDLO: -LEPENÝ TEPELNĚ UPRAVENÝ DŘEVĚNÝ PROFIL S VRSTVOU POLYURETANU -POVRCH UPRAVEN UV STABILIZOVANÝM LAKEM RAL 9003 -OPLECHOVÁNÍ LAKOVANÝ HLINÍK RAL 7013 ZASKLENÍ: -IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug = 0,50 W/m^{2}K Uw = 0,92 W/m^{2}K BARVA: INTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 DOPLŇKY: - OVLÁDACÍ ELEKTRONICKÝ SYSTÉM NAPOJEN NA EPS -CERTIFIKACE BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENA INVESTOROVI PŘEDEM	STŘECHA	1
OS 03		STŘEŠNÍ TERMOIZOLAČNÍ VÝLEZ RÁM/KŘÍDLO: -VÍCEKOMOROVÉ PVC -KŘÍDLO JE OTEVÍRÁNO POMOCÍ KLIKY -OTEVÍRÁNÍ USNADŇUJE PLYNOVÝ PÍST ZASKLENÍ: -IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug = 0,50 W/m^{2}K Uw = 1,2 W/m^{2}K BARVA: INTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 EXTERIÉR- HNĚDOŠEDÁ RAL 7013 DOPLŇKY: - TĚSNÍCÍ LEMOVÁNÍ PRO TERMOIZOLAČNÍ VÝLEZY	STŘECHA	2

OSTATNÍ VÝROBKY - STŘEŠNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS
OS 04		PROTIPOŽÁRNÍ SKLO - MIN. ODOLNOST EI30, A2-s1, d0 -PEVNĚ ZABUDOVÁNO DO KONSTRUKCE STROPU -VČETNĚ MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (TMELY, LEPIDLA APOD.) DETAILY MUSÍ SPLNIT KVALITY PRO PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST	2.NP	2

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS
PX xx	OSTATNÍ VÝROBKY - PŘEKLADY PŘEKLADY OCELOVÉ  PŘEKLADY CIHELNÉ NOSNÉ PŘEKLADY NENOSNÉ 

Ozn.	NÁZEV	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	DÉLKA (mm)	POČET (ks)	DÉLKA CELKEM (m)
P0 01	IPE120-S235JR			1050	2	2,1
P1 01	IPE140-S235JR			1700	12	20,4
P1 02	IPE160-S235JR			2600	3	7,8
P1 03	IPE140-S235JR			1400	3	4,2
P1 04	IPE120-S235JR			1500	9	13,5
P1 05	IPE140-S235JR			2060	3	6,2
P1 06	Nosný cihelný překlad - NCP S výztuží	70	238	1500	4	6,0
P1 07	Nosný cihelný překlad - NCP S výztuží	70	238	1250	8	10,0
P1 08	Nosný cihelný překlad - NCP S výztuží	70	238	2250	4	9,0
P1 09	IPE120-S235JR			1600	6	9,6
P1 10	IPE140-S235JR			1700	3	5,1
P1 11	IPE180-S235JR			3480	3	9,9
P1 12	Nenosný překlad - NEP	150	249	1250	1	1,3
P1 13	IPE120-S235JR			1050	4	4,2
P1 14	Nenosný překlad - NEP	150	249	1250	1	1,3
P1 15	Nosný cihelný překlad - NCP S výztuží	70	238	2500	4	10,0
P1 16	IPE140-S235JR			2200	1	2,2
P1 17	IPE180-S235JR			4750	2	9,5
P1 18	IPE160-S235JR			2050	3	6,2
P1 19	IPE180-S235JR			5350	3	16,1
P1 20	IPE140-S235JR PL8x100-160+4xM12-8.8.			3100	1 1	3,1
P1 21	IPE160-S235JR			2200	3	6,6
P2 01	IPE120-S235JR			1600	6	9,6
P2 02	IPE120-S235JR			1400	6	8,4
P2 03	IPE140-S235JR			1800	3	5,4
P2 04	IPE140-S235JR			1700	3	5,1
P2 05	IPE140-S235JR			1950	3	5,9
P2 06	IPE120-S235JR			1600	3	4,8
P2 07	IPE120-S235JR			1050	2	2,1
P2 08	IPE220-S235JR			5550	1	5,6
P2 09	UPE200-S235JR			4000	2	8,0
P2 10	IPE180-S235JR			5350	3	16,1
P2 11	IPE140-S235JR PL8x100-160+4xM12-8.8.			3100	1 1	3,1
P3 01	IPE140-S235JR			1700	3	5,1
P3 02	Nosný cihelný překlad - NCP S výztuží	70	238	1500	24	36,0
P3 03	Nosný cihelný překlad - NCP S výztuží	70	238	1000	2	2,0
P3 04	IPE140-S235JR			2100	3	6,3
P3 05	UPE240-S235JR			5550	2	12,0

OSTATNÍ VÝROBKY - VNITŘNÍ PARAPETY

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS
PVx xx..	VNITŘNÍ PARAPET  PARAPETY VNITŘNÍ Dřevěné DTD postforming BARVA: BÍLÁ DÉLKA NOSU 40 mm ŠÍŘKA NOSU 12 mm TL. PARAPETNÍ DESKY 20mm lepeno na nízkoexpanzní pur pěnu Dodávka včetně bočních lišt POZN. šířky a délky parapetů nutno ověřit in situ před prováděním

Ozn.	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	POČET (ks)	DÉLKA CELKEM (m)
PV0 01	400	900	2	1,8
PV0 02	400	1500	1	1,5
PV0 03	700	950	1	1,0
PV0 04	600	1400	1	1,4
PV0 05	650	1250	1	1,5
PV0 06	200	1250	1	1,5
PV0 07	650	900	1	0,9
PV0 08	200	900	1	0,9
PV0 09	300	1500	2	3,0
PV0 10	700	1500	3	4,5
PV1 01	600	1500	9	13,5
PV1 02	600	1200	1	1,2
PV1 03	400	1800	1	1,8
PV1 04	350	1200	6	10,8
PV1 05	250	1200	1	1,2
PV1 06	250	900	2	1,8
PV1 07	600	1100	1	1,1
PV1 08	400	1400	2	2,8
PV2 01	600	1500	8	12,0
PV2 02	600	1250	1	1,3
PV2 03	400	1800	1	1,8
PV2 04	350	1200	7	8,4
PV2 05	450	1400	1	1,4
PV2 06	550	1000	2	2,0
PV2 07	400	1200	1	1,2
PV2 08	550	1400	1	1,4
PV2 09	400	1400	1	1,4
PV3 01	250	1000	7	7,0
PV3 02	250	3400	1	3,4
PV3 03	550	1400	1	1,4

OSTATNÍ VÝROBKY - STÍNÍCÍ TECHNIKA

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	POČET (ks)	DÉLKA CELKEM (m)
ST1 01	ŽALUZIE PODOMÍTKOVÁ VENKOVNÍ, HORIZONTÁLNÍ S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO MONTÁŽ DO KZS -LAMELY - HLINÍKOVÉ ŠEDÉ BARVY, "Z" ŠÍŘKY 90mm, S BOČNÍMI VODÍCÍMI LIŠTAMI K ZAPUŠTĚNÍ DO KZS, -KASTLÍK MONTOVÁN NA DESKU Z FENOLICKÉ OBOUSTRANNĚ KAŠÍROVANÉ PĚNY LAMBDA,MIN. = 0,022W/m.K -MOTORICKÝ POHON, LOKÁLNÍ OVLADAČE TLAČÍTKEM -DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ	1500	2200	9	
ST1 02	ŽALUZIE PODOMÍTKOVÁ VENKOVNÍ, HORIZONTÁLNÍ S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO MONTÁŽ DO KZS -LAMELY - HLINÍKOVÉ ŠEDÉ BARVY, "Z" ŠÍŘKY 90mm, S BOČNÍMI VODÍCÍMI LIŠTAMI K ZAPUŠTĚNÍ DO KZS, -KASTLÍK MONTOVÁN NA DESKU Z FENOLICKÉ OBOUSTRANNĚ KAŠÍROVANÉ PĚNY LAMBDA,MIN. = 0,022W/m.K -MOTORICKÝ POHON, LOKÁLNÍ OVLADAČE TLAČÍTKEM -DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ	1200	2100	1	
ST1 03	ŽALUZIE PODOMÍTKOVÁ VENKOVNÍ, HORIZONTÁLNÍ S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO MONTÁŽ DO KZS -LAMELY - HLINÍKOVÉ ŠEDÉ BARVY, "Z" ŠÍŘKY 90mm, S BOČNÍMI VODÍCÍMI LIŠTAMI K ZAPUŠTĚNÍ DO KZS, -KASTLÍK MONTOVÁN NA DESKU Z FENOLICKÉ OBOUSTRANNĚ KAŠÍROVANÉ PĚNY LAMBDA,MIN. = 0,022W/m.K -MOTORICKÝ POHON, LOKÁLNÍ OVLADAČE TLAČÍTKEM -DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ	1800	1600	1	
ST2 01	ŽALUZIE PODOMÍTKOVÁ VENKOVNÍ, HORIZONTÁLNÍ S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO MONTÁŽ DO KZS -LAMELY - HLINÍKOVÉ ŠEDÉ BARVY, "Z" ŠÍŘKY 90mm, S BOČNÍMI VODÍCÍMI LIŠTAMI K ZAPUŠTĚNÍ DO KZS, -KASTLÍK MONTOVÁN NA DESKU Z FENOLICKÉ OBOUSTRANNĚ KAŠÍROVANÉ PĚNY LAMBDA,MIN. = 0,022W/m.K -MOTORICKÝ POHON, LOKÁLNÍ OVLADAČE TLAČÍTKEM -DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ	1500	2200	8	
ST2 02	ŽALUZIE PODOMÍTKOVÁ VENKOVNÍ, HORIZONTÁLNÍ S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO MONTÁŽ DO KZS -LAMELY - HLINÍKOVÉ ŠEDÉ BARVY, "Z" ŠÍŘKY 90mm, S BOČNÍMI VODÍCÍMI LIŠTAMI K ZAPUŠTĚNÍ DO KZS, -KASTLÍK MONTOVÁN NA DESKU Z FENOLICKÉ OBOUSTRANNĚ KAŠÍROVANÉ PĚNY LAMBDA,MIN. = 0,022W/m.K -MOTORICKÝ POHON, LOKÁLNÍ OVLADAČE TLAČÍTKEM -DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ	1250	1600	1	
ST2 03	ŽALUZIE PODOMÍTKOVÁ VENKOVNÍ, HORIZONTÁLNÍ S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO MONTÁŽ DO KZS -LAMELY - HLINÍKOVÉ ŠEDÉ BARVY, "Z" ŠÍŘKY 90mm, S BOČNÍMI VODÍCÍMI LIŠTAMI K ZAPUŠTĚNÍ DO KZS, -KASTLÍK MONTOVÁN NA DESKU Z FENOLICKÉ OBOUSTRANNĚ KAŠÍROVANÉ PĚNY LAMBDA,MIN. = 0,022W/m.K -MOTORICKÝ POHON, LOKÁLNÍ OVLADAČE TLAČÍTKEM -DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ	1800	1600	1	

OSTATNÍ VÝROBKY - VÝTAHOVÁ TECHNOLOGIE

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	DÉLKA CELKEM (m)
VT 01	BEZSTROJOVNOVÁ VÝTAHOVÁ TECHNOLOGIE VÝTAH A ŠACHTA MUSÍ SPLŇOVAT OBECNĚ: - BEZSTROJOVNOVÝ - NENÍ URČEN PRO EVAKUACI OSOB - JE PROPOJEN S EPS - JE V SOULADU S POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB TECHNICKÁ DATA VÝTAHU: - NOSNOST 1600kg - DOPRAVNÍ RYCHLOST 1m/s - POČET STANIC DLE VÝKR. DOKUMENTACE - ZDVIH DLE VÝKR. DOKUMENTACE - NOUZOVÝ DOJEZD KABINA: -ROZMĚRY MUSÍ BÝT V SOULADU S UMÍSTĚNÍM DO STÁVAJÍCÍ ŠACHTY -PRŮCHOZÍ KABINA -OCELOPLECHOVÉ LAMELOVÉ PROVEDENÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝMI BARVAMI RAL -OSVĚTLENÍ BODOVÉ LED -OVLADAČE ODOLNÉ PROTI VANDALŮM -DVEŘE KABINY AUTOMATICKÉ CENTRÁLNÍ -SVĚTLÉ ROZMĚRY DVEŘÍ KABINY 1100/2000mm -POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ DLE RAL ŘÍZENÍ: -MIKROPROCESOVÉ -OVLADAČE VE STANICÍCH ANTIVADALNÍ, TLAČÍTKA VOLBY, INDIKACE POTVRZENÍ VOLBY, OVLADAČ UMÍSTĚNÝ V RÁMU DVEŘÍ -OVLADAČ V KABINĚ TLAČÍTKA VOLBY, UKAZATEL POLOHY A SMĚRU JÍZDY, TLAČÍTKO ZNOVUOTEVŘENÍ DVEŘÍ, ALARM, OBOUSMĚRNÉ DOROZOZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ, INDIKACE PŘETÍŽENÍ, NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	1
VT 02	VÝTAHOVÁ TECHNOLOGIE - ŠACHETNÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ -AUTOMATICKÉ CENTRÁLNÍ -ROZMĚR DVEŘÍ 1100/2000mm -PRÁŠKOVÁ BARVA RAL -POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30DP1-C	4

OSTATNÍ VÝROBKY - NEOZNAČENY NA VÝKRESECH

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	CELKEM (m/ks)
OVN 01	Nezerové rohové ochranné stavební profily L 30x30mm,mat. - AISI 304, tl. 1mm, povrch brus	3000	150	450
OVN 02	Nárazové svodidlo na hliníkovém profilu s tlumičem nárazů výšky 203mm Jako ochrana před poškozením stěny od invalidních vozíků apod. Barevné provedení dle výběru investora 		pol 1	250
OVN 03	Ergoterapeutické madlo s vejcovitým průřezem a nerezovou konzolou -Bakteriostatické vlastnosti -Odolnost vůči poškrábání a nárazu -Geriatricky navrženo 		pol 1	250
OVN 04	Hygienické vybavení k WC - dodávka vč. kotvících prostředků a montáže - nástěnný zásobník na role toaletního papíru, nerezové mat provedení, průměr 260-270 mm, uzamykatelný - nástěnný držák na wc štětku a wc štětka, provedení mléčné sklo/nerez mat, osazení cca 250 mm nad podlahou	1.NP 2.NP 3.NP	6 6 16	28
OVN 05	Hygienické vybavení k umyvadlu - dodávka vč. kotvících prostředků a montáže -nástěnný zásobník na papírové ručníky, nerezové mat provedení, v/š 250-270/260-280 mm, uzamykatelný -nástěnný dávkovač tekutého mýdla, provedení nerez mat, objem min. 300 ml	1.NP 2.NP 3.NP	21 18 8	47
OVN 06	Hygienické vybavení ke sprchovému koutu - dodávka vč. kotvících prostředků a montáže - nástěnný háček pro zavěšení oděvu - nástěnný držák na mýdlo, šampony apod.	1.NP 2.NP 3.NP	1 0 16	17
OVN 07	Protihmyzí mřížka Ochranná mřížka proti ptákům, hlodavcům a hmyzu -tl.100mm, barva dle krytiny		pol 1	200
OVN 08	Požární ucpávka v souladu s PBŘ Certifikovaný systém těsnění prostupů instalačních rozvodů (kabelové vedení, potrubí do dn 350) procházející požárně dělícími konstrukcemi přesné pozice podle skutečných tras rozvodů tzb budou ověřeny na místě		100	
OVN 09	Revizní dvířka do obkladu a stěn - magnetická Vydáno viz ZTI - část kanalizace		pol 1	
OVN 10	Revizní dvířka do obkladu a stěn 300x300mm - magnetická Nad rámec ZTI		20	
OVN 11	Tepelný izolant Minerální vata lem tvořící římsu - λ=0,035W/mK	50		130m2
OVN 12	PVC lišta pro vlepení linolea s fabionem - zvýšená, hygienická	30x90		300

OSTATNÍ VÝROBKY - NEOZNAČENY NA VÝKRESECH

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	CELKEM (m)
OVN 13	 Záchytný horizontální systém certifikovaný pro jištění pracovníků údržby a pro upevnění jejich pomůcek při provádění kontroly, údržby i opravy střech. Instalace s přerušeným tepelným mostem ve vzdálenosti 1,5m od okraje střechy. Záchytný systém instalace do ploché i šikmé střechy - kotveno do dřevěného bednění a nosné dřevěné trámové konstrukce. Záchytné oko (certifikovaný záchytný bod) vč. příslušenství a kotvení Nerezové lano Ø6mm vč. příslušenství Systémové řešení do střechy dodáno vč. kotvení		25	45
OVN 14	PVC lišta pro vlepení linolea	10x55		700
OVN 15	Odvětrací lišta nopové folie materiál: pvc - šířka 50mm, s ventilačními otvory barva: dle klepířských prvků			170
OVN 16	Kotvící prvky fasádního systému (bodová) distanční motnáž s přerušením tepelného mostu (Kotvení zábradlí, ...) 1x chem. kotva do fasády + + napojení konstrukcí pomocí nerezových šroubů (1ks/kotva).		50	

OSTATNÍ VÝROBKY - DRENÁŽE

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	CELKEM (m)
DR 01	Potrubí drenážní 1 - DN 160 - (PVC) korugované, perforované, flexibilní		8,0 m	
DR 02	Potrubí drenážní 2 - DN 160 - (PP) korugované, perforované, neohebné Dodávka včetně systémových spojek s dvojitým hrdlem a středním dorazem - max á6,0m (předpoklad - 30,0 ks spojek)		176,0 m	
DR 03	Potrubí odpadní/svodné - DN 160 - (PVC-U, KG systém s O-kroužky) - neperforované , neohebné uložení prováděno dle schematu TZB - viz část D.1.4		15,0 m	
DR 04	Šachta drenážní - DN315 - (PVC-U), kontrolní, revizní a sběrná / čistící - s lapačem písku Součástí dodávky je šachtový poklop DN315/A15 do 1,5t pro korugovanou trubku, korugovaná šachtová trubka DN315, a šachtové dno vč. zátek a redukcí DN200/160 pro připojení potrubí		1 ks	
DR 05	Šachta drenážní - DN315 - (PVC-U), kontrolní, revizní a sběrná / čistící - s lapačem písku Součástí dodávky je šachtový poklop DN315/B125 do 12,5t pro korugovanou trubku, korugovaná šachtová trubka DN315, a šachtové dno vč. zátek a redukcí DN200/160 pro připojení potrubí		3 ks	
DR 06	Šachta drenážní - DN315 - (PVC-U), kontrolní, revizní a sběrná / čistící - bez lapače písku Součástí dodávky je šachtový poklop DN315/A15 do 1,5t pro korugovanou trubku, korugovaná šachtová trubka DN315, a šachtové dno vč. zátek a redukcí DN200/160 pro připojení potrubí		3 ks	
DR 07	Šachta drenážní - DN315 - (PVC-U), kontrolní, revizní a sběrná / čistící - bez lapače písku Součástí dodávky je šachtový poklop DN315/B125 do 12,5t pro korugovanou trubku, korugovaná šachtová trubka DN315, a šachtové dno vč. zátek a redukcí DN200/160 pro připojení potrubí		6 ks	
DR 08	Zátka koncová - DN160 - záslepka pro drenážní potrubí		4 ks	
DR 08	Koleno 90°- DN160 - systémové, pro korugované drenážní potrubí		3 ks	
DR 09	Koleno 45°- DN160 - systémové, pro korugované drenážní podtrubí		4 ks	
DR 10	Zpětná klapka, gravitační		4 ks	
DR 10	Štěrkový / filtrační obsyp drenážního potrubí Štěrk frakce 8-16mm		55 m3	
DR 10	Geotextilie netkaná, nekalandrovaná - 200g/m2 - šíře role min. 2m - 220bm		440 m2	

Pozn.: Ostatní výkopové práce, včetně úprav výkopu pro provádění drenáží
budou prováděny v rámci izolace spodní stavby a pokládky zemnícího pásku

Detail u drenážního potrubí M1:25



TESAŘSKÉ VÝROBKY

TESAŘSKÉ VÝROBKY

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS

ŘEZ KONSTRUKCÍ



POHLED SHORA
BEDNĚNÍ ZOBRAZENO TEČKOVANĚ



NÁZEV	VÝŠKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	POČET (ks)	CELKEM (m3)
Trám	260	80	5000	2	0,208
Trám	200	80	5000	1	0,080
Trám	100	80	1860	10	0,149
OSB 3	15	625	2500	20	
OSB 3	20	625	2500	4	
TESAŘSKÝ ÚHELNÍK S PROLISEM 55x70x70x2				36	
SPOJOVACÍ MATERIÁL - POL. (Hřebíky, vruty, kotvy apod)				1	

Celkem +15% prořez 0,5m3

T3 01

T3 02

KONSTR. PRO VÝLEZ NA STŘECHU
-TRÁMKY 60x80 — 1 — 40,0m
-OSB DESKY tl. 25mm — 1 — 20,0m2
-SPOJOVACÍ MATERIÁL - POLOŽKA — 1

T3 03

DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK Z FOŠEN 50x100mm — VIZ. KATALOG DETAILŮ DETAIL Č. 06 — 60pol.
-DŘEVO C24
-ROZTEČ VAZNÍKŮ á=625mm
-VČETNĚ KOTVENÍ POMOCÍ OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ S VRUTY A KOTVAMI
-OPATŘENO NÁTĚREM PROTI HOUBÁM A HMYZU

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	CELKEM (m)
ZO 01	OCELOVÉ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES - POL.		1	
ZO 02	Podpěra pro potrubí TZB - Nosník IPE 120 - Úhelník L80x80 - Plechové vložky na vypodložení (1xPL1x80-100, 2xPL2x80-100, 1xPL5x80-100) - Spojovací materiál (10x šrouby M12-8.8. - ISO 4014, 20xchemické kotvy M12)	2750 100	2 8 4(pol). 1(pol).	60kg 10kg 5kg
ZO 03	HYDRANTOVÝ SYSTÉM VIZ ČÁST TZB - POL. 		1	
ZO 04	ATYPICKÁ REVIZNÍ DVÍŘKA -KOVOVÁ -ROZMĚR 600x1050mm -BÍLÉ LAKOVÁNÍ S MADLEM -OSAZENÍ VČETNĚ RÁMU -PROTIKOROZNÍ ÚPRAVA	600x1050	1	
ZO 05	BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ NA DVEŘE/ OKNA -OTEVÍRAVÁ, UZAMYKATELNÁ - PRO DVEŘE -FIXNÍ - PRO OKNA -PROVEDENÍ OCEL V SOULADU S ČSN P ENV 1627; 1999 -BARVA DLE VZORNÍKU RAL 7016 - ANTRACITOVÁ ŠEDÁ 	DVEŘE D0/08 OKNO O0/02 OKNO O0/01 OKNO O0/04	1100x1900 1500x900 900x900 950x600	2 6 2 1
ZO 06	VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ KONZOLA-NEREZOVÁ -NOSNÁ MONTÁŽNÍ LIŠTA -1ks -UPEVŇOVACÍ KONZOLY -6ks -KOTVÍCÍ MATERIÁL -NOSNOST MIN. 250kg		30(Pol.)	
ZO 07	OCELOVÁ CHRÁNIČKA OCELOVÁ TRUBKA PRO POTRUBÍ DN 110-200 CHRÁNIČKA OBETONOVÁNA - PROSTUP 250x250-300x300 TLOUŠŤKA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 650-1000mm		30(Pol.) 30(Pol.)	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS		ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	CELKEM (m)
Z1 01	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ + MADLO - 4x SLOUPEK	ZÁBRADLÍ A MADLA/ SVODIDLA NA BEZBARIÉROVÝCH VENKOVNÍCH RAMPÁCH VE TŘECH ÚROVNÍCH -H.H. MADLA/SVODIDLA VE VÝŠKÁCH 0,15/0,75/0,9m MADLA-TRUBKA OCELOVÁ Ø42,4x2mm SLOUPKY KOTVENY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DRŽÁKY MADLA KOTVENY ZBOKU DO OBVODOVÉ ZDI S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM VÝPLŇ ZÁBRADLÍ ZE SVISLÝCH TRUBEK Ø 12x1,5mm O ROZTEČI MAX á=150mm SLOUPKY/ DRŽÁKY MADLA MAX á=1,5m; MIN. 3ks NA JEDEN KONSTRUKČNÍ DÍL PROFILACE A NAPOJENÍ MADEL ZÁBRADLÍ PROVEDENA SPOJKAMI VLOŽENÝMI DO A SVAŘENÍM ZÁBRADLÍ A OSTATNÍ NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY A OPATŘENY FINÁLNÍM DVOJITÝM NÁTĚREM SPODNÍ VRSTVA TVOŘENA NÁTĚREM PRO POZINKOVANÉ KONSTRUKCE - FINÁLNÍ NÁTĚR HNĚDÉ BARVY		1	2,6
Z1 02	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ + MADLO - 4x SLOUPEK			1	2,6
Z1 03	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ + MADLO - 4x SLOUPEK			1	3,0
Z1 04	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ + MADLO - 4x SLOUPEK - 5x SLOUPEK		3,0bm 4,5bm	1	7,5
Z1 05	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ - DVOJITÉ MADLO -KOTVENO DO FASÁDY			1	4,7
Z1 06	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ + MADLO -ZAOBLENÉ - 4x SLOUPEK	VÝKRES ČÍSLO - D.1.1.22	4,0bm	2	8,0
Z1 07	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ + MADLO - 18x SLOUPEK	VÝKRES ČÍSLO - D.1.1.22		1	19,0
Z1 08	OCELOVÝ SLOUP JEKL, VČ LEMU z UPE, TYČÍ - VÝKAZ VIZ STATIKA - POL.	VÝKRES ČÍSLO - D.1.2.c.02		1 pol.	
Z1 09	HYDRANTOVÝ SYSTÉM VIZ ČÁST TZB - POL.			1 pol.	
Z1 10	DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ -MIN. EI30 DP1 -OPLECHOVANÁ DO ZDIVA		600x800mm	1	
Z1 11	KONSTR. PRO UCHYCENÍ DVEŘÍ -U100 - OCEL S235JR		10000	1	10,0

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS		ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	CELKEM (m)
Z2 01	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ + MADLO -ZAOBLENÉ - 4x SLOUPEK	VÝKRES ČÍSLO - D.1.1.22		1 pol.	8,0
Z2 02	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ + MADLO - 18x SLOUPEK	VÝKRES ČÍSLO - D.1.1.22		1 pol.	19,0
Z2 03	SPŘAHOVACÍ TYČE VYKÁZÁNO - VIZ POLOŽKA Z1/08	VÝKRES ČÍSLO - D.1.2.c.02		-	-
Z2 04	ZESÍLENÍ PODLAHY -UPE120 - OCEL S235JR - VIZ STATIKA	VÝKRES ČÍSLO - D.1.1.26		1 pol.	-
Z2 05	ZESÍLENÍ PODLAHY -UPE120 - OCEL S235JR - VIZ STATIKA	VÝKRES ČÍSLO - D.1.1.26		1 pol.	-
Z2 06	ZESÍLENÍ PODLAHY -UPE120 - OCEL S235JR - VIZ STATIKA	VÝKRES ČÍSLO - D.1.1.26		1 pol.	-
Z2 07	ZESÍLENÍ PODLAHY -UPE120 - OCEL S235JR - VIZ STATIKA	VÝKRES ČÍSLO - D.1.1.26		1 pol.	-
Z2 08	ZESÍLENÍ PODLAHY -UPE120 - OCEL S235JR - VIZ STATIKA	VÝKRES ČÍSLO - D.1.1.26		1 pol.	-
Z2 09	OCELOVÝ RÁM PRO ZAVĚŠENÍ PŘÍČKY -IPE160 - OCEL S235JR -PLECH 8x200-200 -KOTEVNÍ PRVKY - POL.			1 2 1	5,5
Z2 10	KONSTR. PRO UCHYCENÍ DVEŘÍ -U100 - OCEL S235JR			1	6,0
Z2 11	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ + MADLO - 21x SLOUPEK	VÝKRES ČÍSLO - D.1.1.22		1 pol.	21,0
Z2 12	HYDRANTOVÝ SYSTÉM VIZ ČÁST TZB - POL.			1 pol.	
Z2 13	Ocelový pásek -PL3x50-100 -Ocel S235JR -Pozinkováno			8	8,0

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS		ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	CELKEM (m)
Z3 01	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ + MADLO - 14x SLOUPEK	VÝKRES ČÍSLO - D.1.1.22		1 pol.	14
Z3 02	OCELOVÝ RÁM PRO KONDENZAČNÍ JEDNOTKU	VÝKRES ČÍSLO - D.1.1.23		1 pol.	
Z3 03	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY NOSNÁ ČÁST	VÝKRES ČÍSLO - D.1.1.23		1 pol.	
Z3 04	HYDRANTOVÝ SYSTÉM VIZ ČÁST TZB - POL.			1 pol.	
Z3 05	NOSNÁ KONSTRUKCE HLUKOVÉ CLONY - OCELOVÝ SVAŘOVANÝ RÁM	VÝKRES ČÍSLO - D.1.1.22		1 pol.	5
Z3 06	ZTUŽUJÍCÍ PRVEK STŘECHY - JEKL 80x80x4 - S235JR - POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR - VČETNĚ VÍČKA Z PL6 A VÝZTUH PL6 - ZÁVITOVÁ TYČ M16-8.8 - POZINK. - SPOJOVACÍ MATERIÁL	VIZ VÝKRES - D.1.2.c.06 VIZ VÝKRES - KATALOG DETAILŮ Č. 04		5	
Z4 01	SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ TRUBKOVÝ			1	100
Z4 02	POMOCNÝ OCELOVÝ ÚHELNÍK L30x30x3 - S235JR, POZINK.			1	40

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	CELKEM (m)
Zs 01	ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ - MADLO + KOTVENÍ DO STĚNY - POL.		1	14
Zs 02	ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ + MADLO + KOTVENÍ BOKU SCHODIŠŤOVÉ DESKY -POL.		1	21
Zs 03	ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ + MADLO + KOTVENÍ SHORA DO STUPŇŮ		1	2
Zs 04	ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ + MADLO + KOTVENÍ SHORA DO PODEST		1	7

Zs - schéma zábradlí
Výška zábradlí 1m
Materiál: Nerez



KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POZNÁMKY:
Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou nebo výrobní dokumentaci dodavatele stavby.
Všechny stavební konstrukce je nutné provádět dle platných technologických předpisů výrobců použitých hmot a platných ČSN a souvisejících předpisů
Před zadáním do výroby budou na místě zaměřeny skutečné rozměry
Dodávka bude včetně příponek a kotevních prvků, možná alternativa lepení
Veškeré prvky a jejich příslušenství budou s dostatečným časovým předstihem vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení
Statika jednotlivých prvků a dimenze kotvení budou v souladu s ČSN a budou součástí výrobní dokumentace.
Povrchové úpravy jsou součástí dodávky. Provedení bude v souladu s ČSN 73 3610.

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY-NÁZVOSLOVÍ



KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS
Kx xx..	VNĚJŠÍ PARAPET



PARAPETY OKEN

HLINÍKOVÝ EXTRUDOVANÝ PLECH
TL. 1,2-2,4MM, DLE TP VÝROBCE

ODSTÍN VIZ TABULKA
VČETNĚ NOSNÝCH KOTEVNÍCH PŘÍPONEK
SKLON MIN. 3°

POZN. ŠÍŘKY PARAPETY NUTNÉ ZMĚŘIT NA MÍSTĚ
DODÁVKA VČ. BOČNÍCH LIŠT PRO NÁVAZNOST NA KZS

Ozn.	BARVA RAL Č.:	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	POČET (ks)	DÉLKA CELKEM (m)
K0 01	9003	300	900	2	1,8
K0 02	9003	300	1500	1	1,5
K0 03	9003	350	950	1	0,9
K0 04	9003	350	1400	1	1,4
K0 05	9003	350	1500	5	7,5
K1 01	9003	350	1500	9	13,5
K1 02	9003	350	1200	1	1,25
K1 03	9003	350	1800	1	1,8
K1 04	7013	350	1200	7	8,4
K1 05	9003	350	1400	2	2,8
K1 06	7013	350	1200	2	2,4
K1 07	9003	350	1100	1	1,0
K2 01	9003	350	1500	8	12,0
K2 02	9003	350	1250	1	1,25
K2 03	9003	350	1800	1	1,8
K2 04	9003	350	1200	7	8,4
K2 05	9003	350	1400	3	4,2
K2 06	9003	250	1200	1	1,2
K2 07	9003	350	1000	2	2,0
K3 01	7013	350	1000	7	7,0
K3 02	7013	350	3400	1	3,4
K3 03	9003	350	1400	1	1,4
CELKEM ŠÍŘKA 250mm					1,2
CELKEM ŠÍŘKA 300mm					3,3
CELKEM ŠÍŘKA 350mm					82,4

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	SPECIFIKACE	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	POČET (ks)	DÉLKA CELKEM (m)
K1/08	OPLECHOVÁNÍ - TERASA 1.NP 	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDOHNĚDÁ: RAL-7013	350	30000	1	30
K1/09	PODOKAPNÍ ŽLAB HRANATÝ 125x125mm VČ. ŽLABOVÝCH HÁKŮ á=1m	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDOHNĚDÁ: RAL-7013		30000	1	30
K1/10	TRAPÉZOVÝ PLECH T20 - S 280 GD -ODSTÍN DLE HLAVNÍ FASÁDY -VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7mm POVRCH POLYURETAN VÝŠKA VLNY 20mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003			1	15m^2

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	SPECIFIKACE	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	POČET (ks)	DÉLKA CELKEM (m)
K2/08	OPLECHOVÁNÍ - TERASA 2.NP - JIH OPLECHOVÁNÍ - TERASA 2.NP - SEVER 	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDOHNĚDÁ: RAL-7013	350 350	30000 22000	1 1	30 21
K2/09	PODOKAPNÍ ŽLAB HRANATÝ 125x125mm VČ. ŽLABOVÝCH HÁKŮ á=1m	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDOHNĚDÁ: RAL-7013	JIH SEVER	30000 21000	1 1	30 21
K2/10	TRAPÉZOVÝ PLECH T20 - S 280 GD -ODSTÍN DLE HLAVNÍ FASÁDY -VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7mm POVRCH POLYURETAN VÝŠKA VLNY 20mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003			1	15m^2
K2/11	SVOD DN100 VČ. ŽLABOVÝCH HÁKŮ á=2,5m	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDOHNĚDÁ: RAL-7013		5000	1	5
K2/12	OKAPNÍ KOTLÍK - ŽLAB 100x100/ SVOD DN100	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDOHNĚDÁ: RAL-7013			1	
K2/13	TRAPÉZOVÝ PLECH T20 - S 280 GD -ODSTÍN DLE HLAVNÍ FASÁDY -VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7mm POVRCH POLYURETAN VÝŠKA VLNY 20mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003			1	20m^2
K2/14	OPLECHOVÁNÍ - SPOJOVACÍHO KRČKU 	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDOHNĚDÁ: RAL-7013	300	5000	1	5

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	SPECIFIKACE	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	POČET (ks)	DÉLKA CELKEM (m)
K3/04	OPLECHOVÁNÍ - TERASA 3.NP - SEVER	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDÁ: RAL-7013	350	10000	1	10
K3/05	PODOKAPNÍ ŽLAB HRANATÝ 100x100mm VČ. ŽLABOVÝCH HÁKŮ á=1m VČ. KOTEVNÍCH OBJÍMEK K ZÁBRADLÍ 1KS/SLOUPEK	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDÁ: RAL-7013		10000	1	10
K3/06	SVOD KULATÝ DN75 VČ. ŽLABOVÝCH HÁKŮ á=2,5m A KOLEN	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDOHNĚDÁ: RAL-7013		10000	1	10
K3/07	OKAPNÍ KOTLÍK ŽLAB 100x100/ SVOD DN75	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDOHNĚDÁ: RAL-7013			1	
K3/08	TRAPÉZOVÝ PLECH T20 - S 280 GD -ODSTÍN DLE HLAVNÍ FASÁDY -VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7mm POVRCH POLYURETAN VÝŠKA VLNY 20mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003			1	$10m^2$

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	SPECIFIKACE	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	POČET (ks)	DÉLKA CELKEM (m)
K4 01	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB KULATÝ DN150mm VČ. ŽLABOVÝCH HÁKŮ á=1m	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003		115000	1	115
K4 02	OKAPNICE 	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003	450	260000	1	260
K4 03	PODOKAPNÍ ŽLAB HRANATÝ 150x150mm VČ. ŽLABOVÝCH HÁKŮ á=1m - ATYP.	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003		35000	1	35
K4 04	OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU PRO VZDUCHOTECHNIKU - OTVOR 620x620mm	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003			2	
K4 05	OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ OKNO OTVOR 660x780mm	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003			2	
K4 06	OPLECHOVÁNÍ KLAPKY PRO OVOD KOUŘE A TEPLA OTVOR 1340x1600mm	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003 OPLECHOVÁNÍ V SOULADU S PŘEDPISEM VÝROBCE			1	
K4 07	PODOKAPNÍ ŽLAB HRANATÝ 125x125mm VČ. ŽLABOVÝCH HÁKŮ á=1m	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003		5000	1	5
K4 08	OKAPNICE 	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003	450	6000	1	6
K4 09	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA 	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003		20000	1	20
K4 10	OKAPNÍ SVOD DN100 VČ. OBJÍMEK á-2,5m A KOLEN	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003		5500	1	5,5
K4 11	OKAPNÍ KOTLÍK - ŽLAB DN125/ SVOD DN100 	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003			2	
K4 12	OKAPNÍ SVOD DN125 VČ. OBJÍMEK á-2,5m A KOLEN	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003		12000	7	84
K4 13	OKAPNÍ KOTLÍK - ŽLAB DN150/ SVOD DN125 	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA - BÍLÁ: RAL-9003			7	

Ozn.	NÁZEV/SCHÉMA/POPIS	SPECIFIKACE	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	POČET (ks)	DÉLKA CELKEM (m)
K4/14	OKAPNÍ SVOD HRANATÝ 120x120 DODÁNO VČETNĚ KOTEVNÍCH OBJÍMEK á=2,5m A KOLEN	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDÁ: RAL-7013		2650	2	5,3
K4/15	KOTLÍK HRANATÝ - ŽLAB 120x120, SVOD 120x120 	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDÁ: RAL-7013			2	
K4/16	OKAPNICE 	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDÁ: RAL-7013	450	35000	1	35
K4/17	PERFOROVANÁ PLECHOVÁ LIŠTA	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDÁ: RAL-7013	500	35000	1	35
K4/18	OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU PRO VZDUCHOTECHNIKU - OTVOR 520x620mm	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDOHNĚDÁ: RAL-7013			2	
K4/19	OKAPNÍ SVOD DN125 VČ. OBJÍMEK á-2,5m A KOLEN	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDOHNĚDÁ: RAL-7013		16000	1	16
K4/20	ODBOČKA SVODU DN125	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDOHNĚDÁ: RAL-7013			4	
K4/21	KOTLÍK PŘECHODOVÝ Z HRANATÉHO 120x120 NA KULATÉ POTRUBÍ DN125	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm BARVA-ŠEDOHNĚDÁ: RAL-7013			4	

Výplně otvorů - POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE

LEGENDA ZNAČEK:

P fixní výplň

plná výplň

falešné členění (hladká nalepovací příčka)

Prosklená výplň - Izolační trojsklo

Prosklená výplň - Izolační dvojsklo

* Bezpečnostní sklo



Oplechování okopové hrany

POZNÁMKY:
Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, které jsou věcí dodavatele stavby.
Statiku rámových konstrukcí a výplní určí projektant dodavatele.
Před zadáním do výroby budou na místě zaměřeny skutečné rozměry stavebních otvorů.
Dodávka bude včetně kotvení prvků k hrubé stavbě, akustického napojení a začištění připojovacích spár.
Směr otvírání dveří je určen půdorysem.
Zámky budou s úpravou pro centrální (generální klíč).
K všem dveřním křídlům budou dodány vhodné zarážky a stavěče dveřních křídel.
Provedení bude v souladu s ČSN a OTP.
Veškeré pohledové prvky a jejich příslušenství budou s dostatečným časovým předstihem vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení.

- U rámů otvorů v kontaktu exterier x interier, bude na interiérové straně použita parotěsná páska v kombinaci s tepelně-izolční a akustiskou výplní a difuzní hydroizolační páskou na straně ve styku s exterierem). Samolepící pásky musí být aplikovány na vyrovnaný bezprašný povrch.

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
DP0 01		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ - ATYPICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ - EI30-DP1-C2 RÁM: DB+SM POVRCH: LAMINÁT BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -DLE EN 1906, S OVĚŘENOU ZKOUŠKOU EN 1634-1 NEBO EN 1634-2 -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.100-150mm (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR	1.PP	1	0
				L	P
				L	P

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
DP1 01		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ - EW30-DP3-C2 RÁM: DB+SM POVRCH: LAMINÁT BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -DLE EN 1906, S OVĚŘENOU ZKOUŠKOU EN 1634-1 NEBO EN 1634-2 -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.100-150mm (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR	1.NP	1	2
DP1 02		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ Z 2/3, HLADKÉ - ATYPICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ - EI30-DP3-C2 RÁM: DB+SM POVRCH: LAMINÁT SKLO: BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ, PROTIPOŽÁRNÍ BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -DLE EN 1906, S OVĚŘENOU ZKOUŠKOU EN 1634-1 NEBO EN 1634-2 -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.100-150mm (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR	1.NP	0	1
DP1 03		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ 2/3 PROTIPOŽÁRNÍ - EI30-DP3-C2 MATERIÁL: HLINÍK BARVA: ŠEDÁ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ KOVÁNÍ: -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -STAVĚČ -PANIKOVÁ HRAZDA -MADLO -MADLO PRO INVALIDY -SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA S ARETACÍ -STAVĚČ U OBOU KŘÍDEL -BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII) -PŘIPOJOVACÍ PROFIL PRO NAPOJENÍ PODHLEDU	1.NP	0	1

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
DP2 01		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ 2/3, S NADSVĚTLÍKEM PROTIPOŽÁRNÍ - EW30-DP3-C2 MATERIÁL: HLINÍK BARVA: ŠEDÁ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ KOVÁNÍ: -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -STAVĚČ -MADLO -MADLO PRO INVALIDY -SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA S ARETACÍ -STAVĚČ U OBOU KŘÍDEL -BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII)	2.NP	1	0
DP2 02		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ 2/3 S NADSVĚTLÍKEM PROTIPOŽÁRNÍ - EW30-DP3-C2 MATERIÁL: HLINÍK BARVA: ŠEDÁ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ KOVÁNÍ: -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -STAVĚČ -MADLO -MADLO PRO INVALIDY -SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA S ARETACÍ -STAVĚČ U OBOU KŘÍDEL -BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII) -PŘIPOJOVACÍ PROFIL SE STEJNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ	2.NP	1	0
DP2 03		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM PROTIPOŽÁRNÍ - EW30-DP3-C2 MATERIÁL: HLINÍK BARVA: ŠEDÁ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ KOVÁNÍ: -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -STAVĚČ -MADLO -MADLO PRO INVALIDY -SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA S ARETACÍ -STAVĚČ U OBOU KŘÍDEL -BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII)	2.NP	1	0

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
DP3 01		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ - ATYPICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ - EW30-DP3-C2 RÁM: DB+SM POVRCH: LAMINÁT BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -DLE EN 1906, S OVĚŘENOU ZKOUŠKOU EN 1634-1 NEBO EN 1634-2 -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.100-150mm (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR	3.NP	1	2
DP3 02		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ Z 2/3, HLADKÉ - ATYPICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ - EI30-DP3-C2 RÁM: DB+SM POVRCH: LAMINÁT SKLO: BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ, PROTIPOŽÁRNÍ BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -DLE EN 1906, S OVĚŘENOU ZKOUŠKOU EN 1634-1 NEBO EN 1634-2 -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.100-150mm (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR	3.NP	1	0
DP3 03		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: FALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ - EW30-DP3-C2 RÁM: DB+SM POVRCH: LAMINÁT SKLO: BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ, PROTIPOŽÁRNÍ BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -DLE EN 1906, S OVĚŘENOU ZKOUŠKOU EN 1634-1 NEBO EN 1634-2 -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -STAVĚČ U OBOU KŘÍDEL -SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.100-150mm (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR	3.NP	0	1

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
DP3 04		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ - ATYPICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ - EW30-DP3-C2 RÁM: DB+SM POVRCH: LAMINÁT BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -DLE EN 1906, S OVĚŘENOU ZKOUŠKOU EN 1634-1 NEBO EN 1634-2 -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.100-150mm (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR	3.NP	1	0
				L	P
				L	P

Výplně otvorů - DVEŘE

LEGENDA ZNAČEK:

P	fixní výplň
	plná výplň
	falešné členění (hladká nalepovací příčka)
//	Prosklená výplň - Izolační trojsklo
//	Prosklená výplň - Izolační dvojsklo
*	Bezpečnostní sklo
	Oplechování okopové hrany

POZNÁMKY:
Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, které jsou věcí dodavatele stavby.
Statiku rámových konstrukcí a výplní určí projektant dodavatele.
Před zadáním do výroby budou na místě zaměřeny skutečné rozměry stavebních otvorů.
Dodávka bude včetně kotvení prvků k hrubé stavbě, akustického napojení a začištění připojovacích spár.
Směr otvírání dveří je určen půdorysem.
Zámky budou s úpravou pro centrální (generální klíč).
K všem dveřním křídlům budou dodány vhodné zarážky a stavěče dveřních křídel.
Provedení bude v souladu s ČSN a OTP.
Veškeré pohledové prvky a jejich příslušenství budou s dostatečným časovým předstihem vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení.

- U rámů otvorů v kontaktu exterier x interier, bude na interiérové straně použita parotěsná páska v kombinaci s tepelně-izolční a akustiskou výplní a difuzní hydroizolační páskou na straně ve styku s exterierem). Samolepící pásky musí být aplikovány na vyrovnaný bezprašný povrch.

- Členění prosklených okenních a dveřních křídel bude řešeno vložením distančního rámečku mezi skla a dodatečně nalepené hliníkové lišty na povrch skla z exteriéru i interiéru.

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
D0 01		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ - ATYPICKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -ŠTÍTKOVÉ - HLINÍK ELOXOVANÝ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU, PODŘÍZNUTÉ O 20mm -DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.100-150mm (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ	1.PP	1	0
D0 02		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ - ATYPICKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -ŠTÍTKOVÉ - HLINÍK ELOXOVANÝ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU, PODŘÍZNUTÉ O 20mm -DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.100-150mm (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ DOPLNĚK: OPATŘENY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU	1.PP	1	1
D0 03		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ - ATYPICKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -ŠTÍTKOVÉ - HLINÍK ELOXOVANÝ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU, PODŘÍZNUTÉ O 20mm -DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.100-150mm (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ DOPLNĚK: OPATŘENY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU	1.PP	5	1

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
D0 04		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ - ATYPICKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -ŠTÍTKOVÉ - HLINÍK ELOXOVANÝ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU, PODŘÍZNUTÉ O 20mm -DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.100-150mm (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ DOPLNĚK: OPATŘENY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU	1.PP	2	0
D0 05		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ - ATYPICKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -ŠTÍTKOVÉ - HLINÍK ELOXOVANÝ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU, PODŘÍZNUTÉ O 20mm -DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.100-150mm (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ DOPLNĚK: OPATŘENY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU	1.PP	0	1
D0 06		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ - ATYPICKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -ŠTÍTKOVÉ - HLINÍK ELOXOVANÝ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU, PODŘÍZNUTÉ O 20mm -DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.100-150mm (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ DOPLNĚK: OPLECHOVÁNÍ OBOUSTRANNÉ - NEREZ	1.PP	1	0

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
D0 07		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ - ATYPICKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -ŠTÍTKOVÉ - HLINÍK ELOXOVANÝ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU, PODŘÍZNUTÉ O 20mm -DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.100-150mm (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ	1.PP	0	1
D0 08		UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR DVEŘE: EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ - ATYPICKÉ MATERIÁL: HLINÍKOVÉ; Ud = 1,4 W/m^{2}K BARVA: -EXTERIÉR - HLINÍK -RAL 7013 HNĚDOŠEDÁ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ -INTERIÉR - HLINÍK - RAL 9003 BÍLÁ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ KOVÁNÍ: -ŠTÍTKOVÉ - HLINÍK ELOXOVANÝ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT, KLIKA-KLIKA -S PRAHEM -PRAHOVÁ LIŠTA DO V.20mm ZÁMEK: TŘÍBODOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ, VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ -UV STABILNÍ -OBOUSTRANNĚ ODOLNÉ PROTI NÁRAZU, ODĚRU -MŘÍŽ VIZ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE	1.PP	1	1
			1.PP		

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
D1 01		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA-KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -AKUSTICKÉ POŽADAVKY - VÝPOČTOVÁ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST RW'= min. 27dB	1.NP	8	8
D1 02		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA-KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI	1.NP	3	1
D1 03		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ 2/3 S NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: HLINÍK BARVA: ŠEDÁ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ (VSG 33.2) KOVÁNÍ: -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -STAVĚČ -PANIKOVÁ HRAZDA -MADLO -MADLO PRO INVALIDY ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ, MIN. Š. 50mm SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -SAMOZAVÍRAČ-STAVĚČ U OBOU KŘÍDEL -BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII) -PŘIPOJOVACÍ PROFIL PRO NAPOJENÍ PODHLEDU -POTISK PRO SLABOZRAKÉ	1.NP	1	0

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
D1 04		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA -KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -DVEŘNÍ ZARÁŽKA -MADLA PRO ZTP, NEREZ ZÁMEK: ÚPRAVA PRO WC, ODJISTITELNÝ Z VENKU ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -DVEŘE MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	1.NP	1	1
D1 05	 PODKLADNÍ PURENITOVÝ HRANOL - V. 230 MM	UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR DVEŘE: EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ 2/3 S NADSVĚTLÍKEM, Ug=0,5W/m^{2}K,Ud=1,1W/m^{2}K MATERIÁL: HLINÍK BARVA: INTERIÉR RAL 9006 / EXTERIÉR RAL 7013 - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ (VSG 33.2 Z OBOU STRAN), IZOLAČNÍ TROJSKLO KOVÁNÍ: -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -PRAHOVÁ LIŠTA DO V.20mm -PANIKOVÁ HRAZDA -MADLO ZÁMEK:VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍBODOVÝ, VÁLEČKOVÁ ZÁPADKA ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -SAMOZAVÍRAČ -STAVĚČ U OBOU KŘÍDEL -BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII) -TĚSNÍCÍ DVEŘNÍ KARTÁČ -POTISK PRO SLABOZRAKÉ -DVEŘE MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	1.NP	0	1
D1 06		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ 2/3 S NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: HLINÍK BARVA: ŠEDÁ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ (VSG 33.2) KOVÁNÍ: -ŠTÍTKOVÉ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -STAVĚČ -PANIKOVÁ HRAZDA -MADLO ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA S ARETACÍ -STAVĚČ U OBOU KŘÍDEL -BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII) -PŘIPOJOVACÍ PROFIL PRO NAPOJENÍ PODHLEDU	1.NP	0	1

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
D1 07		UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR DVEŘE: EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM, Ug=0,5W/m^{2}K,Ud=1,1W/m^{2}K MATERIÁL: HLINÍK BARVA: RAL 9006- PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ (VSG 33.2 Z OBOU STRAN), IZOLAČNÍ TROJSKLO KOVÁNÍ: -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -PRAHOVÁ LIŠTA DO V.20mm -PANIKOVÁ HRAZDA -MADLO ZÁMEK:VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍBODOVÝ, VÁLEČKOVÁ ZÁPADKA ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -SAMOZAVÍRAČ -STAVĚČ U OBOU KŘÍDEL -BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII) -TĚSNÍCÍ DVEŘNÍ KARTÁČ -POTISK PRO SLABOZRAKÉ -DVEŘE MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	1.NP	0	1
D1 08		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ 2/3 S NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: HLINÍK BARVA: ŠEDÁ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ (VSG 33.2) KOVÁNÍ: -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -STAVĚČ -PANIKOVÁ HRAZDA -MADLO -MADLO PRO INVALIDY ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ, MIN. Š. 50mm SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -SAMOZAVÍRAČ-STAVĚČ U OBOU KŘÍDEL -BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII) -PŘIPOJOVACÍ PROFIL PRO NAPOJENÍ PODHLEDU -POTISK PRO SLABOZRAKÉ	1.NP	0	1
D1 09	 PODKLADNÍ PURENITOVÝ HRANOL - V. 230 MM	UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR DVEŘE: EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ 2/3 S NADSVĚTLÍKEM, Ug=0,5W/m^{2}K,Ud=1,1W/m^{2}K MATERIÁL: HLINÍK BARVA: RAL 9006- PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ (VSG 33.2 Z OBOU STRAN), IZOLAČNÍ TROJSKLO KOVÁNÍ: -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -PRAHOVÁ LIŠTA DO V.20mm -PANIKOVÁ HRAZDA -MADLO ZÁMEK:VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍBODOVÝ, VÁLEČKOVÁ ZÁPADKA ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -SAMOZAVÍRAČ -STAVĚČ U OBOU KŘÍDEL -BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII) -TĚSNÍCÍ DVEŘNÍ KARTÁČ -POTISK PRO SLABOZRAKÉ -DVEŘE MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	1.NP	1	0

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
D1/10	 PODKLADNÍ PURENITOVÝ HRANOL - V. 230 MM	UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR DVEŘE: EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ 2/3 S NADSVĚTLÍKEM, Ug=0,5W/m^{2}K,Ud=1,1W/m^{2}K MATERIÁL: HLINÍK BARVA: INTERIÉR RAL 9006 / EXTERIÉR RAL 7013 - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ (VSG 33.2 Z OBOU STRAN), IZOLAČNÍ TROJSKLO KOVÁNÍ: -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -PRAHOVÁ LIŠTA DO V.20mm -PANIKOVÁ HRAZDA -MADLO ZÁMEK:VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍBODOVÝ, VÁLEČKOVÁ ZÁPADKA ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -SAMOZAVÍRAČ -STAVĚČ U OBOU KŘÍDEL -BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII) -TĚSNÍCÍ DVEŘNÍ KARTÁČ -POTISK PRO SLABOZRAKÉ -DVEŘE MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	1.NP	0	1
D1/11		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHEM CPL BARVA: ŠEDÁ - INTERIÉR KOVÁNÍ: -DRŽADLO PRO POSUVNÉ DVEŘE -KULATÁ ROZETA, NEREZ -POSUVNÁ GALERIE -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), KOLEJNIČKA, KOLEČKA + PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁMEK: VLOŽKA NA CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: POSUVNÁ GALERIE SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI	1.NP	0	1
D1/12	 PODKLADNÍ PURENITOVÝ HRANOL - V. 200mm	UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR DVEŘE: EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ - ATYPICKÉ S NADSVĚTLÍKEM, Ug=0,5W/m^{2}K,Ud=1,1W/m^{2}K MATERIÁL: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU I KŘÍDLA SKLO: ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, (VSG 33.2 Z OBOU STRAN), IZOLAČNÍ TROJSKLO BARVA: RAL 9006 - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ KOVÁNÍ: -PRAHOVÁ LIŠTA DO V. 20mm -MADLO PRO INVALIDY -SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ -VLOŽKA PRO CNETRÁLNÍ KLÍČ -KLIKA-KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK TŘÍBODOVÝ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÝ RÁM S OPLÁŠTĚNÍM HLINÍKEM SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII) -DVEŘE MUSÍ BÝT ŘEŠENY V SOULADU S POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	1.NP	3	1

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
D1 / 13		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA-KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -AKUSTICKÉ POŽADAVKY - VÝPOČTOVÁ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST RW'= min. 27dB	1.NP	1	0
D1 / 14		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA-KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: ÚPRAVA PRO WC, ODJISTITELNÝ Z VENKU ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI	1.NP	1	1
D1 / 15		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA -KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -MADLA PRO ZTP, NEREZ ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -DVEŘE MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	1.NP	1	1

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
D1 16		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA-KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: ÚPRAVA PRO WC, ODJISTITELNÝ Z VENKU ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI	1.NP	1	1
			1.NP		
			1.NP		

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
D2 01	 PODKLADNÍ PURENITOVÝ HRANOL - V. 270mm	UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR DVEŘE: EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ - ATYPICKÉ S NADSVĚTLÍKEM, Ud=0,5W/m^{2}K,Ug=0,72W/m^{2}K MATERIÁL: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU I KŘÍDLA SKLO: ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ BARVA: BÍLÁ - INTERIÉR/EXTERIÉR KOVÁNÍ: -KLIKA-KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK TŘÍBODOVÝ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÝ RÁM S OPLÁŠTĚNÍM HLINÍKEM SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII) -DVEŘE MUSÍ BÝT ŘEŠENY V SOULADU S POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	2.NP	3	1
D2 02		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA-KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -AKUSTICKÉ POŽADAVKY - VÝPOČTOVÁ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST RW'= min. 27dB	2.NP	8	4
D2 03		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA-KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI	2.NP	4	2

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
D2 04		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA -KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -MADLA PRO ZTP, NEREZ ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -DVEŘE MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	2.NP	2	1
D2 05		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA-KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: ÚPRAVA PRO WC, ODJISTITELNÝ Z VENKU ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI	2.NP	2	1
D2 06		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DŘEVĚNÝ RÁM DO POUZDRA BARVA: BÍLÁ - INTERIÉR KOVÁNÍ: -DRŽADLO PRO POSUVNÉ DVEŘE -KULATÁ ROZETA, NEREZ -POUZDRO -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), KOLEJNIČKA, KOLEČKA + PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁMEK: VLOŽKA NA CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: POUZDRO SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI	2.NP	0	1

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
D2 07		UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR DVEŘE: EXTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ 2/3 S NADSVĚTLÍKEM, Ud=0,5W/m^{2}K,Ug=0,72W/m^{2}K MATERIÁL: HLINÍK BARVA: ŠEDÁ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ KOVÁNÍ: -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -S PRAHEM -STAVĚČ -PANIKOVÁ HRAZDA -MADLO ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA S ARETACÍ -STAVĚČ U OBOU KŘÍDEL -BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII) -TĚSNÍCÍ DVEŘNÍ KARTÁČ	2.NP	1	0
D2 08		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ 2/3 S NADSVĚTLÍKEM MATERIÁL: HLINÍK BARVA: ŠEDÁ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ KOVÁNÍ: -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -STAVĚČ -PANIKOVÁ HRAZDA -MADLO -MADLO PRO INVALIDY ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA S ARETACÍ -STAVĚČ U OBOU KŘÍDEL -BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII) -PŘIPOJOVACÍ PROFIL PRO NAPOJENÍ PODHLEDU	2.NP	0	1
D2 09		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA-KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: ÚPRAVA PRO WC, ODJISTITELNÝ Z VENKU ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI	2.NP	2	2

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
D2 10		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA -KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -DVEŘNÍ ZARÁŽKA -MADLA PRO ZTP, NEREZ ZÁMEK: ÚPRAVA PRO WC, ODJISTITELNÝ Z VENKU ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI -DVEŘE MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	2.NP	1	1
			2.NP		
			2.NP		

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
D3 01		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ Z 1/3 MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA-PANIKOVÁ HRAZDA, ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI	3.NP	1	0
D3 02		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA-KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI	3.NP	8	8
D3 03		UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR DVEŘE: INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ MATERIÁL: DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL BARVA: ŠEDÁ KOVÁNÍ: -KLIKA-KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ -DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), DVOJDÍLNÝ PANT -BEZ PRAHU -DVEŘNÍ ZARÁŽKA ZÁMEK: ÚPRAVA PRO WC, ODJISTITELNÝ Z VENKU ZÁRUBEŇ: -OCELOVÁ LISOVANÁ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO (DLE VÝKRESU) -2xZÁKLADNÍ NÁTĚR, 3xVRCHNÍ BÍLÝ NÁTĚR SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: -ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI	3.NP	8	8

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
D3 04			3.NP	0	1

PODKLADNÍ PURENITOVÝ HRANOL - V. 150mm

UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR
DVEŘE: EXTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROSKLENÉ Z 2/3,
S NADSVĚTLÍKEM, Ud=0,5W/m^{2}K,Ug=0,72W/m^{2}K

MATERIÁL: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU I KŘÍDLA
SKLO: ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ

BARVA:
INTERIÉR - BÍLÁ / EXTERIÉR - ŠEDOHNĚDÁ RAL 7013

KOVÁNÍ:
-KLIKA-KLIKA, 2xKULATÁ ROZETA, NEREZ
-DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT

ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK TŘÍBODOVÝ
ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÝ RÁM S OPLÁŠTĚNÍM HLINÍKEM
PRÁH

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY:
-ODOLNÉ PROTI DEZINFEKCI
-BEZPEČNOSTNÍ SKLO S LEPENOU FOLIÍ PROTI VYSKLENÍ (ÚLOMKY ZŮSTÁVAJÍ PŘILEPENY NA FÓLII)

UMÍSTĚNÍ	POČET KS L	POČET KS P
3.NP		

Výplně otvorů - OKNA

LEGENDA ZNAČEK:

P	fixní výplň
	plná výplň
	falešné členění (hladká nalepovací příčka)
//	Prosklená výplň - Izolační trojsklo
//	Prosklená výplň - Izolační dvojsklo
MAT	Matné sklo

POZNÁMKY:
Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, které jsou věcí dodavatele stavby.
Statiku rámových konstrukcí a výplní určí projektant dodavatele.
Před zadáním do výroby budou na místě zaměřeny skutečné rozměry stavebních otvorů.
Dodávka bude včetně kotvení prvků k hrubé stavbě, akustického napojení a začištění připojovacích spár.
Provedení bude v souladu s ČSN a OTP.
Veškeré pohledové prvky a jejich příslušenství budou s dostatečným časovým předstihem vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení.

- U rámů otvorů v kontaktu exterier x interier, bude na interiérové straně použita parotěsná páska v kombinaci s tepelně-izolční a akustiskou výplní a difuzní hydroizolační páskou na straně ve styku s exterierem). Samolepící pásky musí být aplikovány na vyrovnaný bezprašný povrch.

- Členění prosklených okenních křídel bude řešeno vložením distančního rámečku mezi skla a dodatečně nalepené hliníkové lišty na povrch skla z exteriéru i interiéru.

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS
OO 01		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) - MŘÍŽ VIZ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE	1.PP	2
OO 02		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) - MŘÍŽ VIZ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE	1.PP	6
OO 03		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ RÁM: PLASTOVÝ - PĚTIKOMOROVÝ, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ Ug = 1,0 W/m^{2}K Uw = 1,2 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (PLASTOVÝ VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ)	1.PP	1

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS
OO 04		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) - MŘÍŽ VIZ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE	1.PP	1
OO 05	 *NUTNÉ DODRŽET DĚLENÍ OKNA, ABY KŘÍDLA NEZASAHOVALA DO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE BĚHEM POŽÁRU!	DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ JEDNOKŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ OTEVÍRAVÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY)	1.PP	1
OO 06		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ RÁM: PLASTOVÝ - PĚTIKOMOROVÝ, DVOJITÉ TĚSNĚNÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ Ug = 1,0 W/m^{2}K Uw = 1,2 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (PLASTOVÝ VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ)	1.PP	1

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS
O1/01		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) - VENKOVNÍ ŽALUZIE, VČETNĚ KASTLÍKU A OVLÁDÁNÍ + MONTÁŽ DO KZS (VIZ TAB. VÝROBKŮ)	1.NP	9
O1/02		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) - VENKOVNÍ ŽALUZIE, VČETNĚ KASTLÍKU A OVLÁDÁNÍ + MONTÁŽ DO KZS (VIZ TAB. VÝROBKŮ)	1.NP	1
O1/03		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ JEDNOKŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) - VENKOVNÍ ŽALUZIE, VČETNĚ KASTLÍKU A OVLÁDÁNÍ + MONTÁŽ DO KZS (VIZ TAB. VÝROBKŮ)	1.NP	1

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS
O1 04		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) - VNITŘNÍ ŽALUZIE	1.NP	6
O1 05		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO PEVNÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - HNĚDOŠEDÁ 7013 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY)	1.NP	1
O1 06		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO PEVNÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - HNĚDOŠEDÁ - RAL 7013 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY)	1.NP	2

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS
O1/07	 *NUTNÉ DODRŽET DĚLENÍ OKNA, ABY KŘÍDLA NEZASAHOVALA DO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE BĚHEM POŽÁRU!	DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ JEDNOKŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ OTEVÍRAVÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY)	1.NP	1
O1/08	 *NUTNÉ DODRŽET DĚLENÍ OKNA, ABY KŘÍDLA NEZASAHOVALA DO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE BĚHEM POŽÁRU!	DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ OTEVÍRAVÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY)	1.NP	1
O1/09		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY)	1.NP	1

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS
O2/01		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) - VENKOVNÍ ŽALUZIE, VČETNĚ KASTLÍKU A OVLÁDÁNÍ + MONTÁŽ DO KZS (VIZ TAB. VÝROBKŮ)	2.NP	8
O2/02		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) - VENKOVNÍ ŽALUZIE, VČETNĚ KASTLÍKU A OVLÁDÁNÍ + MONTÁŽ DO KZS (VIZ TAB. VÝROBKŮ)	2.NP	1
O2/03		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ JEDNOKŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) - VENKOVNÍ ŽALUZIE, VČETNĚ KASTLÍKU A OVLÁDÁNÍ + MONTÁŽ DO KZS (VIZ TAB. VÝROBKŮ)	2.NP	1

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS
O2/04		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) - VNITŘNÍ ŽALUZIE	2.NP	7
O2/05		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY)	2.NP	1
O2/06		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY)	2.NP	2

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS
O2/07		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) - VNITŘNÍ ŽALUZIE	2.NP	1
O2/08	 *NUTNÉ DODRŽET DĚLENÍ OKNA, ABY KŘÍDLA NEZASAHOVALA DO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE BĚHEM POŽÁRU!	DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ JEDNOKŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ OTEVÍRAVÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY)	2.NP	1
O2/09	 *NUTNÉ DODRŽET DĚLENÍ OKNA, ABY KŘÍDLA NEZASAHOVALA DO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE BĚHEM POŽÁRU!	DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO TROJKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ JEDNOKŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ A TŘETÍ OTEVÍRAVÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: - ZÁBRANA PROTI VYPADNUTÍ; INSTALACE Z VNĚJŠÍ STRANY; KOTVENO DO RÁMU OKNA; TYČE 30x10mm, MAX. OSOVÁ VZDÁL. 125mm; MATERIÁL: HLINÍK; BARVA: BÍLÁ RAL 9003	2.NP	1

VÝPLNĚ OTVORŮ - (schema kresleno ze strany pantů)

Ozn.	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU / SCHEMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET KS
O3 01		DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ S PODSVĚTLÍKEM JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ OKNO - ČIRÉ SKLO PODSVĚTLÍK PEVNÉ ZASKLEDNÍ - MATNÉ SKLO RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ/MATNÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - HNĚDOŠEDÁ - RAL 7013 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) - VNITŘNÍ ŽALUZIE	3.NP	7
O3 02	 *PEVNÉ ZASKLENÍ Z POŽÁRNÍCH DŮVODŮ - EW30/DP3	DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO PEVNÉ PROTIPOŽÁRNÍ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K BARVA: EXTERIÉR - HNĚDOŠEDÁ - RAL 7013 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) - VNITŘNÍ ŽALUZIE -POŽÁRNĚ ODOLNÉ - EW30/DP3	3.NP	1
O3 03	 *NUTNÉ DODRŽET DĚLENÍ OKNA, ABY KŘÍDLA NEZASAHOVALA DO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE BĚHEM POŽÁRU!	DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ JEDNOKŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ OTEVÍRAVÉ RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Ug = 0,5 W/m^{2}K Uw = 0,72 W/m^{2}K POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) SPECIÁLNÍ POŽADAVKY: - ZÁBRANA PROTI VYPADNUTÍ; INSTALACE Z VNĚJŠÍ STRANY; KOTVENO DO RÁMU OKNA; TYČE 30x10mm, MAX. OSOVÁ VZDÁL. 125mm; MATERIÁL: HLINÍK; BARVA: BÍLÁ RAL 9003	3.NP	1