

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3

Název veřejné zakázky:	Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily a Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech, Ambulance v 1.NP
Identifikační číslo zakázky:	Z2022-053236
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	MMN, a. s.
Sídlo:	Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČO:	05421888
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené podlimitní řízení

Zadavatel níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

DOTAZ 1

BÍLÝ PAVILON

1. Protipožární dveře DP3

Popis vnitřních protipožárních dveří v ZD ve výpisu výrobků uvádí:

*DVEŘE: FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ - ATYPICKÉ
PROTIPOŽÁRNÍ - EW30-DP3-C2*

RÁM: DB+SM

VÝPLŇ: GRENAMAT C

POVRCH: LAMINÁT

BARVA: ŠEDÁ

KOVÁNÍ:

-DLE EN 1906, S OVĚŘENOU ZKOUŠKOU EN 1634-1 NEBO EN 1634-2

-DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x), TROJDÍLNÝ PANT

-BEZ PRAHU

-SAMOZAVÍRAČ

ZÁMEK: VLOŽKA PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ

Žádáme o vysvětlení, proč je u tohoto výrobku (a i dalších protipožárních dveří DP3 citovaných v ZD) udáván taxativně materiál výplně GRENAMAT C, tedy materiál na bázi přírodního nerostu Vermikulit. Toto omezení je možné vykládat diskriminačně, neboť není možné výrobcům dveří předepisovat, jakou výplní docílí požadované požární odolnosti. Pokud výrobce docílí požadovanou požární odolnost EW30-DP3-C2 pomocí jiného materiálu výplně a zároveň splní i požadavek na pohledovou povrchovou úpravu, není – dle našeho názoru – důvod k jakémukoli omezování volné soutěže.


ODPOVĚĎ 1

Specifikace výplně protipožárních dveří je zrušena a je vydána v revizi. Zadavatel poskytuje v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace 3 revidovaný dokument: D.1.1_90 – Tabulky výrobků hlavní katalog_R01, který je závazný pro zpracování nabídky. Na soupis prací (VV) nemá tato změna vliv.

DOTAZ 2

2. Dřevo Hliníkové oknos PO fixní

Výše uvedený výrobek je v ZD ve výpisu výrobků specifikován jak následuje:

	<p>DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO PEVNÉ PROTIPOŽÁRNÍ</p> <p>3.NP <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE</p> <p>$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ) BARVA: EXTERIÉR - HNĚDOŠEDÁ - RAL 7013 INTERIÉR - BÍLÁ</p> <p>DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY) - VNITŘNÍ ŽALUZIE - POŽÁRNĚ ODOLNÉ - EW30/DP3</p> <p>*PEVNÉ ZASKLENÍ Z POŽÁRNÍCH DŮVODŮ - EW30/DP3</p>
---	---

Žádáme o vysvětlení, proč je u tohoto výrobku uvedeno, že se jedná o fixní výplň a zároveň je v popisu požadavek na celoobvodové pětipolohové kování se spárovým větráním. Pokud výplň bude opravdu fixní, je ze strany projektanta pamatováno na oboustrannou dostupnost při čištění této výplně?

ODPOVĚĎ 2


Specifikace kování je zrušena, platí parametry protipožární odolnosti.

Čištění musí probíhat z vnější strany objektu – jištění pracovníci při údržbě střechy.

Zadavatel poskytuje v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace 3 revidovaný dokument: D.1.1_90 – Tabulky výrobků hlavní katalog_R01, který je závazný pro zpracování nabídky. Na soupis prací (VV) nemá tato změna vliv.

DOTAZ 3

3. Dřevohliníkové okno O3/03

	<p>DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ JEDNOKŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ OTEVÍRAVÉ</p> <p>3.NP <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM RÁMU A KŘÍDLA ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, S DISTANČNÍM RÁMEČKEM OPLÁŠTĚNÍ: VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE</p> <p>$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, "SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ" (ŘEŠENO V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY A ČSN 730540) KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, PĚTIPOLOHOVÉ (S MIKROVENTILACÍ)</p> <p>BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 INTERIÉR - BÍLÁ</p> <p>DOPLŇKY: - PARAPET VNITŘNÍ, (DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ) - PARAPET VNĚJŠÍ, (HLINÍK, VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY)</p> <p>*NUTNÉ DODRŽET DĚLENÍ OKNA, ABY KŘÍDLA NEZASAKOVALA DO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE BĚHEM POŽÁRU!</p>
---	---

Parapet tohoto otvoru je cca 235 mm nad podestou v úrovni +6,314. Domníváme se, že vzhledem k malé výšce parapetu, kdy výška parapetu netvoří zábranu proti pádu, měl by být okenní otvor vybaven nějakou dodatečnou bezpečnostní zábranou proti pádu (nelze vyloučit pohyb dětí), například ochranným zábradlím na vnitřním lici zdi.

ODPOVĚĎ 3

Doplněna specifikace okna o vnější zábranu proti pádu. Toto doplnění specifikace se týká také okna O2/09. Zadavatel poskytuje v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace 3 revidovaný dokument: D.1.1_90 – Tabulky výrobků hlavní katalog_R01, který je závazný pro zpracování nabídky. Na soupis prací (VV) nemá tato změna vliv.

DOTAZ 4**4. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Výkaz výměr v oddíle VRN uvádí:

1914	005231010R	Revize a zkoušky	kus	1,000	0,00	0,00
------	------------	------------------	-----	-------	------	------

Prosíme o upřesnění jak má uchazeč tuto kompletovou položku ocenit a o jaké revize a zkoušky se jedná, když profese ELEKTRO (silno i slabo), ZTI, UT, MEDIPLYNY, atd. již zkoušky ve svých výkazech výměr mají.

ODPOVĚĎ 4

Revize a zkoušky – do této položky jsou zahrnuty revize a zkoušky nad rámec speciálních profesí, které bude nutné provést, aby bylo dílo úplné. Revize a zkoušky vyplývající z platné legislativy a dle D1.01_01 – Technická zpráva.

DOTAZ 5**5. ŽÁDOST O POSUN TERMÍNU ODEVZDÁNÍ NABÍDKY**

Dovolujeme si současně požádat o posun lhůty pro podání nabídek, alespoň o 10 dní, z důvodu chřipkové epidemie u zaměstnanců zabývajících se přípravou nabídky, rovněž jako i poddodavatelů, když je nezbytné vzít v úvahu fakt, že tyto části nabídky jsou připravovány právě poddodavateli, tudíž je příprava nabídky časově ztížena o komunikaci s nimi, kdy pak i poddodavatelé potřebují více času pro zajištění a kalkulaci potřebného materiálu a garanci jeho dodání, tak, aby mohli dostat své nabídky v případě realizace.

Domníváme se, že prodloužení lhůty pro podání nabídek nezpůsobuje zadavateli žádnou újmu a nepředstavuje zásadní překážku s ohledem na zajištění cíle zadávacího řízení.

ODPOVĚĎ 5

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak jak je uvedeno níže v bodě INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK.

INFORMACE 1

Zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje nové upravené a pro zpracování nabídky závazné přílohy (revizi 1 dokumentu D.1.1_90 – Tabulky výrobků hlavní katalog_R01). Poskytnuté přílohy tímto nahrazují původní dotčené dokumenty zveřejněné na profilu zadavatele.

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod III.3.1) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **20.2. 2023** Čas: **10:00** hodin
Bod III.3.4) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **20. 2. 2023** Čas: **10:01** hodin

Přílohy:

D.1.1_90 – Tabulky výrobků hlavní katalog_R01