

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce interny
Identifikační číslo zakázky:	7697
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	MMN, a. s.
Sídlo:	Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČO:	05421888
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

DOTAZ 1

Dobrý den, zasílám dotaz k vysvětlení.

Citace z vysvětlení

DOTAZ 4 Ve výkresech není zakresleno připojení stlačeného plynu, ale soupis stavebních prací (výkaz výměr) obsahuje práce spojené s připojením stlačeného plynu. Je součástí díla připojení stlačeného plynu? ODPOVĚď 4 Přestože v plánech není připojení stlačeného plynu zakresleno, soupis stavebních prací (výkaz výměr) vytvořený k profesi medioplynu počítá s připojením stlačeného vzduchu do ramp rychlospojkou a všemi souvisejícími pracemi k jeho funkčnosti, vyjma zhotovení prostupů a drážek

Ve VV jsou pouze lůžkové rampy s vývody kyslíku, přesun hmot a revize. Je přesně citováno pod VV že „Další náklady na případné úpravy rozvodů medicinálních plynů, tlakové zkoušky, napojení vč. odstávky, stavební přípomocné práce, demontáže apod. nejsou započítány.“

Při prohlídce bylo zmíněno, že objednatel bude požadovat vývody stlačeného vzduchu a přívody zajistí.

Žádáme tedy o přesné vymezení rozsahu prací spojených s rozvody medicinálních plynů a případný požadavek na rychlospojky stlačeného vzduchu v lůžkových rampách. Vysvětlení bod 4 vnesl větší nejasnost než byla (míchá pojem stlačený plyn a stlačený vzduch + zmiňuje související práce, které jsou jasně ve VV negovány).

ODPOVĚď 1

Předmětem dodávky jsou medicinální rampy obsahující rychlospojky stl. vzduchu a kyslíku. Soupis prací (výkaz) počítá s využitím stávajícího kyslíkového rozvodu a nepoužitého rozvodu vakua, který bude upraven na rozvod stl. Vzduchu. V důsledku těchto prací je potřeba zaslepit všechny ostatní vývody tohoto rozvodu, které byly dříve koncipovány pro vakuum (tzn. ventilové skříně a rychlospojky) vyjma přívodů do ramp. S těmito pracemi souvisí položka „zaslepení stav. výstupů rozvodů vakua“ a „přeznačení/nátěr potrubí VAC“. Rychlospojky se řídí platnou normou ČSN EN ISO 9170-1 ed.2.

Soupis stavebních prací se tímto nemění. Všichni účastníci zadávacího řízení ocení předmět veřejné zakázky podle platných soupisů prací (výkazů výměr) zveřejněných na profilu zadavatele.

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel na základě výše uvedeného rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel v důsledku tohoto svého postupu upravuje příslušný článek Výzvy k podání nabídky. Původní znění článku „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 4. 2024 v 10.00 hod.