

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	<b>Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice</b>
Identifikační číslo zakázky:	<b>7737</b>
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	MMN, a. s.
Sídlo:	Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČO:	05421888
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

## Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr SO 01 – *Stavební část* je pol. č. 363. K této položce není položka dodávky revizních dvířek.

363	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	ks	282,000		0,00
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767646411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767646411</a>					

Žádáme o doplnění.

## Odpověď 1

Všichni účastníci zadávacího řízení ocení dodávku revizních dvířek v rámci výše uvedené položky č. 363.

## Dotaz č. 2

Smlouva o dílo

Ve smlouvě o dílo jsou uvedeny následující pokuty:

Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

*Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % / 640000,- Kč/den/ ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.*

*Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % / 161000,- Kč/den / z ceny za dílo, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.*

Máme tyto pokuty chápat jako například 0,2% z částky 640.000,- Kč každý den prodlení nebo zadavatel částkou v Kč za lomítkem myslel něco jiného?

## Odpověď 2

Pro zpracování nabídky jsou platné a závazné relativní hodnoty smluvní pokuty (stanovené zadavatelem v %). Hodnoty v Kč/den uvedené za lomítkem nejsou pro zpracování nabídky relevantní a jejich ponechání v Obchodních podmínkách zveřejněných na profilu zadavatele vzniklo chybou lidského faktoru při kompletaci finální verze zadávací dokumentace.

Zadavatel opravil tuto chybu v Obchodních podmínkách. Pro vyloučení pochybností zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje na profilu

zadavatele nové, upravené a pro zpracování nabídky závazné Obchodní podmínky označené „**Svazek 3 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy\_rev1**“, které nahrazují předchozí verzi Obchodních podmínek zveřejněných na profilu zadavatele.

### Dotaz č. 3

Subdodavatelem jsme byli upozorněni na chybějící parametry v rámci schématu ÚT. Existuje přesný nákres rozdělovače a sběrače?

Žádáme o vyjádření, případně doplnění.

### Odpověď 3

Parametry rozdělovače a sběrače vyplývají z výkresové části PD. Přesný nákres by byl součástí dílenské dokumentace, která pro zadávací řízení nebyla zpracovávána.

### Dotaz č. 4

V rámci dřevěných dveří se nám dostalo dotazu, zdali zadavatel striktně trvá na zadání dýhovaného povrchu. Pokud ano, prosíme o doplnění, jaký materiál má být použit (dub, buk,..) Žádáme o doplnění.

### Odpověď 4

Zadavatel požaduje dýhu v dezénu buk.

### Dotaz č. 5

Domníváme se, že u pol. č. 387 je vyčísleno dvojnásobné množství.

387	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	5 013,400		0,00
			Online PSC				
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112</a>				
			1.PP				
			(6,12+9,94+21,32+7,48+20,09+17,09+44,43+61,24+7,7+62,9+25,3+20,22+20,8+5,35+20,13+27,81+37,41+59,49+61,44)		536,260		
			1.NP				
			(9,58+7,74+5,28+9,6+17,97+15,19+14,65+5,17+9,94+19,89+15,98+29,04+20,41+57,96+16,6+8,84+16,57+10,77+17,41+11,31+8,87+10,04+18,13+3,46+3,97+4,32+31,87)		400,560		
			(22,51+41,07+6,64+15,84+24,82+26,49+24,28+24,47+21,86+21,87+20,37+20,31+14,3+110,3+5+8,31+8,42+13,16)		430,020		
			2.NP				
			(33,29+17,81+17,3+13,89+14,25+3,38+23,93+9,09+5,31+7,92+45,78+22,03+8,3+20,07+30,37+15,33+4,47+5,83+8,47+8,78+4,79+30,24+12,89+44,3+73,97+22,76+23,87)		528,420		
			(6,93+16,34+20,94+64,02+18,4+55,98+32,32+32,38+32,27+32,21+8,2+36,23)		356,220		
			3.NP				
			(21,63+16,63+22,85+15,77+25,25+19,58+19,86+9,94+5,16+18,37+21,33+28,24+8,36+6,86+11,1+4,29)		255,220		
			Mezisoučet		2 506,700		
			pod stěrku				
			2506,7		2 506,700		
			Součet		5 013,400		

Žádáme o kontrolu.

### Odpověď 5

Položka je v pořádku, penetrace bude provedena ve dvou vrstvách.

### Dotaz č. 6

Smlouva o dílo

Prováděcí BG - ve výši 3% z ceny díla bez DPH ... je zde i uvedeno 9.660.000,-Kč. Žádáme zadavatele o upřesnění její výše (který z údajů platí).

### Odpověď 6

Pro zpracování nabídky jsou platné a závazné relativní hodnoty bankovní záruky (stanovené zadavatelem v %). Hodnoty v Kč uvedené za lomítkem nejsou pro zpracování nabídky relevantní a jejich ponechání v Obchodních podmínkách zveřejněných na profilu

zadavatele vzniklo chybou lidského faktoru při kompletaci finální verze zadávací dokumentace.

Zadavatel opravil tuto chybu v Obchodních podmínkách. Pro vyloučení pochybností zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje na profilu zadavatele nové, upravené a pro zpracování nabídky závazné Obchodní podmínky označené „**Svazek 3 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy\_rev1**“, které nahrazují předchozí verzi Obchodních podmínek zveřejněných na profilu zadavatele.

#### **Dotaz č. 7**

Smlouva o dílo

BG za záruční dobu (za zajištění závazků) - ve výši 2% z ceny díla bez DPH ... je zde i uvedeno 6.440.000,-Kč. Žádáme zadavatele o upřesnění její výše (který z údajů platí).

#### **Odpověď 7**

Viz odpověď na dotaz č. 6.

#### **INFORMACE**

Zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací „**Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice\_rev1**“, do kterého zapracoval změny vyplývající z tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace. Tento soupis nahrazuje předchozí soupis stavebních prací „Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice“ zveřejněný na profilu zadavatele.

#### **INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

#### **LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek – den: **03. 10. 2024**

Lhůta pro podání nabídek – čas: **10:00**

Opravené Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

Přílohy:

Svazek 3 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy\_rev1

---